

Gmina Rychliki
Gminny Zakład Komunalny
w Rychlikach
14-411 Rychliki

DECYZJA Nr 6/18

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm), § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 1 w/w ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 16.03.2018 r., z wodociągu sieciowego w Kiersitach i opisanej w protokole pobrania próbek wody nr HK.4410.103.2018.DK.1, kod próbek: 116-117 oraz na podstawie sprawozdań laboratoryjnych nr L/OBW-9051.2/116/2018, L/OBW-9051.2/117/2018, jak również na podstawie przesłanej w dniu 11.04.2018 r. do tut. PPIS w Elblągu informacji o zaplanowanych przez Gmina Rychliki Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach działaniach naprawczych,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowym w Kiersitach gm.
Rychliki i nakazuje**

1. Doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących standardów zdrowotnych.
2. Do czasu wykonania zarządzenia zawartego w punkcie 1 woda zostaje dopuszczona do spożycia przez ludzi pod warunkiem, że wartość mętności będzie utrzymywana na maksymalnym poziomie wynoszącym 15NTU.

Obowiązek wymieniony w pkt. 1 należy wykonać w terminie do dnia **31.07.2018 r.**

Uzasadnienie

W dniu 16.03.2018 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Kiersity. W pobranych próbkach wody stwierdzono podwyższoną wartość mętności w Stacji Uzdatniania Wody kształtującą się na poziomie 2,8 NTU oraz na sieci – budynek nr 2/2 w Kiersitach wynoszącą 3,1NTU.

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem, Gmina Rychliki Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach pismem z dn. 23.03.2018 r. (data wpływu 11.04.2018 r.) poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, o zaplanowanych działaniach naprawczych, w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody, pod względem spełnienia dla tego parametru chemicznego, wymogów obowiązujących norm. W nawiązaniu do powyższego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że dopuszczalny zakres wartości parametrów wody do picia, określony w tabeli 2 w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), wynosi dla mętności 1 NTU. Zatem, jak wynika z przedstawionej analizy w/w wyników próbek wody, w zakresie zbadanego parametru chemicznego, jakość wody produkowanej przez wodociąg sieciowy w Kiersitach, nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w tabeli 2 lp. 6, w części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie pozostałych parametrów

fizykochemicznych i mikrobiologicznych określonych w części A. I. załącznika nr 2 odpowiada warunkom ujętym w w/w. rozporządzeniu.

Mając na uwadze fakt, że wartość parametryczna dla mętności została przekroczona, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 3 tego rozporządzenia, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając jednocześnie zgodnie z § 21 ust. 5 termin niezbędny do osiągnięcia realizacji działań naprawczych, podjętych przez Gmina Rychliki Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach, w celu doprowadzania jakości wody do stanu, zgodnego z wymaganiami fizykochemicznymi, tj. na okres do 31 lipca 2018 r. Ponadto, zgodnie z § 21 ust. 6, PPIS w Elblągu informuje, że w czasie trwania niniejszej decyzji należy utrzymywać wartość kwestionowanego parametru na poziomie nie stwarzającym zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów tj. do 15 NTU mętności oraz zwiększyć częstotliwość badania jakości wody w zakresie tego wskaźnika – 1 raz w miesiącu, a o uzyskanych wynikach informować PPIS w Elblągu, zgodnie z terminami określonymi w § 6 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W odniesieniu do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wymagania. Wszystkie substancje, dla których określa się wartości graniczne, gdy występują w większych ilościach mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne. Na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepożądane zmętnienie wody może być spowodowane nadmiarem związków żelaza. Obecność tych związków w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii tworzących maziasty osad w przewodach wodociagowych, który może odrywać się w postaci czarnej lub brunatnej zawiesiny, stwarzającej dogodne warunki dla rozwoju bakterii chorobotwórczych, będących zagrożeniem dla zdrowia. Przekroczenie wartości mętności w wodzie może sygnalizować również zmiany w jakości wody ujmowanej, nieprawidłowości w procesie uzdatniania lub wskazywać na tendencję do tworzenia się ubocznych produktów w procesach dezynfekcji. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost bakterii. Dlatego też, ważne jest doprowadzenie jakości wody do stanu, zgodnego z wymaganiami.

Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią wymienione w jej podstawie prawnej przepisy ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.); art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje na drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Upředzta się stronę, że w razie nie dotrzymania w/w terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie egzekucyjne dla wodociągu sieciowego w Kiersitach gm. Rychliki.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, o którym mowa powyżej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PPIS w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa.

Otrzymują:

1. adresat
- 2 a/a

Do wiadomości:

1. Gmina Rychliki
Rychliki 86, 14-411 Rychliki
2. WSSE Olsztyn



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu

mgr inż. Marek Jarosz
specjalista higieny i epidemiologii

Tadeusz Jakubowski
RADCA PRAWNY
Gd/E-203

KIEROWNICZKA
Szekcji Higieny Komunalnej
PPIS w Elblągu
mgr Anna Dąbrowska