

HK.4410.344.2018.AD.13

Gmina Pasłęk
- Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A
14-400 Pasłęk

DECYZJA Nr 16/18

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm), § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 37 ust. 1 w/w ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 01.10.2018 r., z wodociągu sieciowego w Sakówku gm. Pasłęk i opisanej w protokole z pobrania próbek wody do spożycia nr HK.4410.344.2018.WK.1, kod próbki: 262/EL, na podstawie sprawozdania laboratoryjnego nr L/OBW-9051.2/442/2018, jak również na podstawie przesłanej w dniu 02.11.2018 r., do tut. PPIS w Elblągu, informacji o zaplanowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku działaniach naprawczych, zaakceptowanych przez Burmistrza Pasłęka

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu sieciowym w Sakówku
gm. Pasłęk i nakazuje**

1. Doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących standardów zdrowotnych.
2. Do czasu wykonania zarządzenia zawartego w punkcie 1 woda zostaje dopuszczona do spożycia przez ludzi pod warunkiem utrzymywania wartości n/w parametrów fizykochemicznych na maksymalnym poziomie, pozwalającym na warunkowe dopuszczenie jej do spożycia, wynoszącym: mangan 200 µg/l, żelazo 3000 µg/l, jon amonowy 3,00 mg/l, mętność 15NTU, zapach – akceptowalny.

Obowiązek wymieniony w pkt. 1 należy wykonać w terminie do dnia **30.06.2019 r.**

Uzasadnienie

W dniu 01.10.2018 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody, w ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B, załącznika nr 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z wodociągu sieciowego w Sakówku gmina Pasłęk. W pobranej przez upoważnionych pracowników PSSE w Elblągu, próbce wody na sieci, w lokalu mieszkalnym nr 2 budynku wielorodzinnego nr 3 w Sakówku, stwierdzono zgodnie z „interwencją dot. przekroczeń parametrów fizyko-chemicznych wody”, która wpłynęła z WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu do tut. Stacji w dniu 02.10.2018 r., podwyższone wartości n/w parametrów, kształtujące się na poziomie: żelazo 2480 µg/l, mangan 60 µg/l, jon amonowy 2,64 mg/l, mętność 2,7 NTU i zapach wyraźnie gnilny (z3G (H₂S)).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu pismem z dnia 02.10.2018 r. poinformował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku o przekroczeniu dopuszczalnych norm jakości wody w wodociągu sieciowym w Sakówku gm. Pasłęk oraz wniósł o przesłanie do PSSE w Elblągu informacji dot. przyczyn wystąpienia ponadnormatywnej zawartości tych związków w wodzie przeznaczonej do spożycia i zakresu podjętych działań naprawczych, mających

na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących standardów zdrowotnych, określonych w w/w przepisie prawnym oraz potwierdzenia ich skuteczności Sprawozdaniem z badania wody, wykonanym po ich zakończeniu, w terminie 30 dni tj. do dnia 02.11.2018 r. W odpowiedzi, która wpłynęła do tut. Stacji w dniu 18.10.2018 r. zarządca wodociągu wskazał przyczyny wystąpienia niezgodności, określił zakres podjętych prac, mających na celu poprawę jakości wody oraz zapewnił, że po ich zakończeniu wykonane zostaną badania laboratoryjne wody, z których sprawozdania zostaną przesłane do PSSE w Elblągu.

W dniu 02.11.2018 r. do tut. Stacji wpłynął wniosek ZGKiM w Pasłęku o „...warunkowe dopuszczenie wody do spożycia w ujęciu Sakówko” wraz z planem działań naprawczych zaakceptowanym przez Burmistrza Pasłęka, zawierający również Sprawozdania z badania wody podawanej do sieci oraz na sieci w bud. nr 5 w Sakówku, które zostały wykonane w dniu 29.10.2018 r. Wyniki analiz wskazują, że jakość wody podawanej do sieci spełnia wymogi obowiązujących norm natomiast jakość wody na sieci nadal przekracza dopuszczalne poziomy określone w Tabeli 2. części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. We wniosku strona poinformowała o rozpoczęciu prac związanych z inwestycją dot. m.in. budowy sieci wodociągowej Pólko – Sakówko, która pozwoli na podłączenie miejscowości Sakówko do wodociągu dostarczającego wodę o należytej jakości. Potwierdzono również, że do czasu zakończenia tych prac prowadzone będą działania, mające na celu utrzymanie wskaźników jakości wody na poziomie zapewniającym bezpieczną jakość wody konsumentom.

Biorąc powyższe pod uwagę, w dniu 07.11.2018 r. PPIS w Elblągu zawiadomił stronę - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie wydania decyzji merytorycznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że dopuszczalny zakres wartości parametrów wody do picia, określony w Tabeli 2. części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), wynosi: dla manganu 50 µg/l, żelaza 200 µg/l, jonu amonowego 0,50 mg/l, mętności - akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1 NTU i zapachu - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zatem, jak wynika z przedstawionej analizy w/w wyników próbek wody pobranej na sieci, w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych, jakość wody produkowanej przez wodociąg sieciowy w Sakówku gm. Pasłęk, nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Tabeli 2 lp.: 2, 5, 6, 14 i 15 części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie pozostałych zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych określonych w części B załącznika nr 2 odpowiada warunkom ujętym w w/w. rozporządzeniu.

Mając na uwadze fakt, że wartość parametryczna dla manganu, żelaza, jonu amonowego, mętności i zapachu została przekroczona, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 3 tego rozporządzenia, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając jednocześnie zgodnie z § 21 ust. 5 termin niezbędny do osiągnięcia realizacji działań naprawczych, podjętych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku, w celu doprowadzania jakości wody do stanu, zgodnego z wymaganiami przedmiotowego przepisu, tj. na okres do 30 czerwca 2019 r. Ponadto, zgodnie z § 21 ust. 6, PPIS w Elblągu informuje, że w czasie trwania niniejszej decyzji należy utrzymywać wartości kwestionowanych parametrów na poziomie nie stwarzającym zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów tj. mangan do 200 µg/l, żelazo do 3000 µg/l, jon amonowy do 3,0 mg/l, mętność do 15 NTU, zapach – akceptowalny oraz zwiększyć częstotliwość badania jakości wody w zakresie tych wskaźników – 1 raz w miesiącu, a o uzyskanych wynikach informować PPIS w Elblągu, zgodnie z terminami określonymi w § 6 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W odniesieniu do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wymagania. Wszystkie substancje, dla których określa się wartości graniczne, gdy występują w większych ilościach mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne. Jak wynika z Wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących jakości wody do picia niepożądane zmętnienie wody może być spowodowane nadmiarem związków żelaza i manganu. Żelazo zwykle wpływa na smak i wygląd wody do picia. Natomiast długotrwałe spożywanie wody zawierającej nadmiar manganu może powodować podrażnienie ośrodkowego układu nerwowego oraz marskość wątroby. Ponadto obecność tych związków w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii tworzących maziasty osad w przewodach wodociągowych, który może odrywać się w postaci czarnej lub brunatnej zawiesiny, stwarzającej dogodne warunki dla rozwoju bakterii chorobotwórczych, będących zagrożeniem dla

zdrowia. Przekroczenie w/w parametrów w wodzie może sygnalizować również zmiany w jakości wody ujmowanej, nieprawidłowości w procesie uzdatniania. Jon amonowy w zawyżonej ilości może z kolei zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej, powodować nieskuteczne usuwanie manganu, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody. Zmiana zapachu w wodzie do picia może wynikać zatem z występujących w wodzie zanieczyszczeń w procesie dystrybucji i nieskutecznego uzdatniania. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost bakterii. Dlatego też, ważne jest doprowadzenie jakości wody do stanu, zgodnego z wymaganiami.

Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią wymienione w jej podstawie prawnej przepisy ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1261 z późn. zm.); art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje na drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Upředza się stronie, że w razie niedotrzymania w/w terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie egzekucyjne dla wodociągu sieciowego w Sakówku gm. Pasłęk.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, o którym mowa powyżej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PPIS w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu

mgr inż. Marek Jarosz
specjalista higieny i epidemiologii

Otrzymują:

1. adresat (mail: zgkimpaslek@wp.pl)
- ② a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski
Plac Świętego Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
(mail: paslek@paslek.pl)
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu
ul. Grunwaldzka 108, 82-300 Elbląg
(mail: elblag.piw@wetgiw.gov.pl)

Tadeusz Jakubowski
RADCA PRAWNY
Cd/E-203