

Kadyny Folwark Hotel & SPA
Marian Kaczmarek
Kadyny 18
82-340 Tolkmicko

DECYZJA Nr 4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 104, art. 108 oraz art. 130 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 33 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.) oraz § 2.1 oraz zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), na podstawie otrzymanego drogą elektroniczną w dniu 07.06.2019 r. zgłoszenia z Hotelu Kadyny Folwark Hotel & SPA w Kadynach, dot. pogorszenia parametrów wskaźnikowych mikrobiologicznej jakości wody w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz wody w niecce basenowej, jak również po analizie załączonych przy tym zgłoszeniu sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody: wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz wody w niecce basenowej, pobranych do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dn. 29.05.2019 r. (Sprawozdania z badań: nr L/OBW-9051.3/648z/2019, nr L/OBW-9051.3/639z/2019 z dnia 03.06.2019 r., wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie Laboratorium w Elblągu)

STWIERDZA

**brak przydatności wody do kąpieli w niecce basenowej
w Hotelu Kadyny Folwark Hotel & SPA
w Kadynach**

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami *Pseudomonas aeruginosa* w ilości 16 jtk/100ml i ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 36 ± 2 °C w ilości >300 jtk/1ml

NAKAZUJE

1. Wyłączyć nieckę basenową do czasu uzyskania wyników jakości wody zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
2. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o zamiarze uruchomienia niecki rekreacyjnej i przedstawić wyniki badania wody potwierdzające spełnienie przez nią w/w norm.

Decyzji niniejszej nadaje się na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej **rygor natychmiastowej wykonalności**. Jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują bieżący nadzór nad higieną środowiska, w tym: wodami i innymi elementami środowiska.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w ramach prowadzonego nadzoru państwowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do analiz laboratoryjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 1 państwowy inspektor sanitarny, w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych uchybień, a gdy naruszenia te (art. 27 ust. 2) spowodowały bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje m. in. zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, przy czym w takim wypadku decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zarządzający pływalnią zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) dokonuje „systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni i w terminie do 3 dni roboczych

przekazuje właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametrów określonych w załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia”.

Art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku gdy nieprawidłowości stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, decyzję należy wydać z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wynika z konieczności bezzwłocznego podjęcia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Okoliczności, o których niżej mowa, uprawniają organ na stosowanie odstępstwa od zasady określonej w art. 10 § 1 K.p.a., mówiącej o obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z treścią art. 10 § 2 K.p.a. organ może pominąć tę zasadę, w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki, ze względu na bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, co ma miejsce w sytuacji wystąpienia ponadnormatywnej ilości bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w wodzie basenowej.

Według załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, jeśli spełnia określone w nim wymagania.

W dniu 07.06.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu otrzymał zgłoszenie drogą elektroniczną z Hotelu Kadyny Folwark Hotel & SPA w Kadynach, dot. pogorszenia wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz wody w niecce basenowej wraz załączonymi sprawozdaniami z badań wody basenowej (Sprawozdania z badań: nr nr L/OBW-9051.3/648z/2019, nr L/OBW-9051.3/639z/2019 z dnia 03.06.2019 r., wykonane w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu), potwierdzającymi w/w zgłoszenie. Po analizie w/w sprawozdań stwierdzono, że w pobranych do badań w dn. 29.05.2019 r. próbkach wody, tj.: wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji stwierdzono występowanie bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w ilości 16 jtk/100ml, natomiast pobranej z niecki basenowej wykazano ponadnormatywną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36 ± 2 °C na poziomie >300 jtk/1ml. Powyższe stanowiło naruszenie wymagań określonych w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Przyjmuje się, że bakterie oznaczane w temp. 36 ± 2 °C jeśli występują licznie wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładają martwą materię organiczną. Do najczęściej spotykanych zalicza się m. in. *Pseudomonas aeruginosa* i wiele innych. *Pseudomonas aeruginosa* może stanowić czynnik etiologiczny infekcji u osób z osłabioną odpornością. Zakażenie szerzy się najczęściej poprzez kontakt podatnych tkanek (rany, błony śluzowe) ze skażoną wodą. W środowisku wodnym występuje powszechnie i może się namnażać. Bakteria ta, jako istotny element biofilmu, jest też wskaźnikiem skuteczności dezynfekcji wody oraz wykorzystywana jest do oceny stanu sanitarno-higienicznego instalacji wodnej, a także kontroli skuteczności usuwania biofilmu, który może być też źródłem innych zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Długotrwale utrzymujące się zanieczyszczenie wody bakteriami *Pseudomonas aeruginosa* może być przyczyną wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób korzystających z kąpieli tj.: infekcji skóry i tkanek miękkich, infekcji układu oddechowego, zapalenia ucha środkowego i zewnętrznego oraz zapalenia zatok, zakażenia oczu itp. Dlatego też PPIS w Elblągu wnosi o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową pracę i eksploatację urządzeń zapewniających uzdatnianie i recyrkulację wody.

Każda niezgodność wartości parametrów, wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązujących norm.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ocenę ryzyka, z której wynika bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

W związku z powyższym w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z niecki basenowej w Hotelu Kadyny Folwark Hotel & SPA w Kadynach 18, gm. Tolkmicko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie, lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a, pkt 12, p-pkt b ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, o którym mowa powyżej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PPIS w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa.

Tadeusz Inkubowski
RADCA PRAWNY
GG/E-203

Otrzymują:

1. adresat
2. WSSE w Olsztynie
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu

mgr inż. Marek Jarosz
specjalista higieny i epidemiologii