

DECYZJA Nr 6/19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 104, art. 108 art. 130 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.), § 2.1 oraz zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), po przeprowadzeniu kontroli jakości wody ciepłej pobranej z natrysków w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu, opisanej w protokole HK.4411.2.61.2019.DK.1 z dnia 03.06.2019 r., oraz na podstawie Sprawozdań z badania Nr L/OBW-9051.2/236-238/2019, otrzymanych w dniu 17.06.2019 r. z WSSE w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu

STWIERDZA

Brak przydatności wody ciepłej ze względu na bardzo wysokie skażenie sieci wodnej bakteriami z rodzaju *Legionella* w ilości:

9 800, >10 000 jtk/100 ml,

w natryskach w Krytej Pływalni w Elblągu przy ul. Robotniczej 68, 82-300 Elbląg

NAKAZUJE

1. Natychmiast wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej
2. Podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii z rodzaju *Legionella* do wartości określonej w zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), t. j. liczby bakterii poniżej 100 jtk/100 ml (jednostka tworząca kolonię).
3. Ustalić przyczynę zanieczyszczenia sieci wody ciepłej bakteriami z rodzaju *Legionella* oraz podjąć kroki zapewniające ochronę sieci przed tymi bakteriami w przyszłości.
4. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o zamiarze uruchomienia urządzeń i instalacji wody ciepłej i przedstawić wyniki badania wody potwierdzające spełnienie przez nią w/w norm.

Decyzji niniejszej nadaje się na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej **rygor natychmiastowej wykonalności**. Jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują bieżący nadzór nad higieną środowiska, w tym: wodami i innymi elementami środowiska.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w ramach prowadzonego nadzoru państwowy inspektor sanitarny pobiera próbki wody do analiz laboratoryjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 1 państwowy inspektor sanitarny, w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych uchybień, a gdy naruszenia te (art. 27 ust. 2) spowodowały bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje m. in. zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, przy czym w takim wypadku decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zarządzający pływalnią zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) dokonuje „systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w

przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni i w terminie do 3 dni roboczych przekazuje właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametrów określonych w załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia". Zgodnie natomiast z § 4 pkt 4 przedmiotowego aktu prawnego właściwy państwowy inspektor sanitarny przed dokonaniem zbiorczej rocznej oceny dokonuje analizy parametrów jakości wody, pobranej przez organy Inspekcji Sanitarnej, przed jej wydaniem.

Art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku gdy nieprawidłowości stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, decyzję należy wydać z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wynika z konieczności bezzwłocznego podjęcia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Okoliczności, o których niżej mowa, uprawniają organ na stosowanie odstępstwa od zasady określonej w art. 10 § 1 K.p.a., mówiącej o obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z treścią art. 10 § 2 K.p.a. organ może pominąć tą zasadę, w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki, ze względu na bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, co ma miejsce w sytuacji wystąpienia ponadnormatywnej ilości bakterii rodzaju *Legionella* w wodzie ciepłej.

Według załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, jeśli spełnia określone w nim wymagania.

W dniu 15.06.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu otrzymał zgłoszenie telefonicznie natomiast w dniu 17.06.2019 r. sprawozdania z badań drogą elektroniczną z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, dot. pogorszenia wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych wody ciepłej pochodzącej z natrysków. Po analizie sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w pobranych do badań w dn. 03.06.2019 r. próbkach wody, stwierdzono w wodzie pochodzącej z natrysków w obecność bakterii z rodzaju *Legionella* w ilości **9800, >10 000 jtk/100 ml, w Krytej Pływalni** w Elblągu. Powyższe stanowiło naruszenie wymagań określonych w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznymi, określonymi w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), „najwyższa dopuszczalna wartość liczby bakterii z rodzaju *Legionella* musi być mniejsza od 100 komórek w 100 ml wody. W budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny, pałeczki *Legionella* sp. powinny być w ilości poniżej 100 jtk, w próbce wody o objętości 100 ml.

Rezerwuarem bakterii z rodzaju *Legionella* są naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, gorące źródła lecznicze, a nawet wilgotna ziemia. Miejscem szczególnie szybkiego wzrostu liczby tych bakterii są instalacje wodne, klimatyzacyjne, wodne urządzenia kąpielowe (prysznicze, wanny perełkowe, wirowe) i balneologiczne, myjnie, szpitalne inhalatory i klimatyzatory.

Doskonałe warunki dla rozwoju bakterii z rodzaju *Legionella* istnieją w instalacjach wody ciepłej, zbiornikach do jej magazynowania, kurkach czerpalnych, sitkach prysznicowych itp. *Legionella* wchodzi w skład biofilmu tworzącego się na stykających się z wodą wewnętrznych powierzchniach materiałów, z których wykonane są przewody i instalacje.

Źródłem zakażenia ludzi jest aerozol wodno-powietrzny, zawierający bakterie z rodzaju *Legionella*. Wdychane powietrze zawierające pył wodny z zawieszonymi w nim bakteriami po przedostaniu się do pęcherzyków płucnych, może być przyczyną zachorowań ludzi na chorobę legionistów. Szczególnie niebezpieczna jest postać płucna tej choroby powodująca liczne powikłania i w przypadku 10 – 20 % chorych z rozpoznaniem legionellozy kończąca się zgonem chorego. Inhalacyjny charakter zakażeń bakteriami z rodzaju *Legionella* stwarza konieczność monitorowania występowania tych mikroorganizmów w urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny.

W przypadku zasiedlenia instalacji wodociągowej pałeczkami *Legionella* i realnego zagrożenia zakażenia ludzi, niezbędne jest prowadzenie działań mających na celu ograniczenie ich występowania i namnażania poprzez kontrolę czynników sprzyjających rozwojowi bakterii przez procesy czyszczenia i dezynfekcji. Obecność znacznych ilości bakterii chorobotwórczych z rodzaju *Legionella* w wodzie może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi; zgodnie z art. 108 kpa organ w takim przypadku może wydać decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności.

W związku z powyższym w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z natrysków w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie, lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a, pkt 12, p-pkt b ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, o którym mowa powyżej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PPIS w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu
Z UPOWAŻNIENIA

K I E R O W N I K
Sekcji Higieny Pracy
PSSE w Elblągu

lek. Roland Bednarski

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Karowa 1
82-300 Elbląg
2. WSSE – Olsztyn
3. a/a