

**Wytwórnia Wód i Napojów
„Družno” Sp. z o.o.
Družno
82-310 Elbląg**

DECYZJA Nr 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 104, 108 oraz 130 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) oraz § 3, § 20 ust 3 pkt 3, pkt 4, § 21 ust. 1 pkt 4 oraz części A tabeli 1 lp. 2 i części C tabeli 1 lp. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 30.07.2020 r., z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Družno” Sp. z o.o. w Druźnie 82-310 Elbląg i opisanej w protokole pobrania próbek wody z dnia 30.07.2020 r. nr HK.4410.256.2020.NB.2, kody próbek: 286 i 287 oraz na podstawie zgłoszenia WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu „Interwencje dot. przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody” z dnia 01.08.2020 r. przesłanego w dniu 01.08.2020 r.

STWIERDZA

**brak przydatności wody do spożycia
w wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Družno” Sp. z o.o. w Druźnie, 82-310 Elbląg**

ze względu na wystąpienie ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli oraz enterokoków w wodzie i

NAKAZUJE

1. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Družno” Sp. z o.o. w Druźnie, 82-310 Elbląg o braku przydatności wody do spożycia.
2. Zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia przez ludzi, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Družno” Sp. z o.o. w Druźnie, 82-310 Elbląg.
Woda z w/w wodociągu może być używana do innych celów (np. do spłukiwania toalet, czynności porządkowych itp.)
3. Doprowadzić jakość wody w wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Družno” Sp. z o.o. w Druźnie, 82-310 Elbląg pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w załączniku nr 1 część A w tabeli 1 lp. 2 i część C w tabeli 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).
4. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
5. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Družno” Sp. z o.o. w Druźnie, 82-310 Elbląg potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Decyzji niniejszej w punkcie 1, 2 nadaje się na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego **rygor natychmiastowej wykonalności**. Jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

W zbadanych próbkach wody, pobranych w dniu 30.07.2020 r. z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Družno” Sp. z o.o. w Druźnie, 82-310 Elbląg gm. Elbląg: SUW - woda podawana do sieci, sieć – pomieszczenie socjalne, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości: 3 jtk/100 ml i 74 jtk/100 ml

(odpowiednio) oraz enterokoków (paciorkowców kałowych) w liczbie: 4 jtk/100 ml w punkcie poboru na sieci, co nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C w tabeli 1 lp. 1 i część A w tabeli 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie analizy zgłoszenia WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu „Interwencje dot. przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody” z dnia 01.08.2020 r. próbek wody, pobranych przez próbkobiorcę Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Elblągu oraz przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, ze względu na brak spełnienia wymagań mikrobiologicznych określonych w w/w załączniku - obecność w ilości ponadnormatywnej enterokoków (4 jtk/100 ml) wobec dopuszczalnej normy dla tych bakterii: 0 jtk/100 ml oraz bakterii grupy coli (3 jtk/100 ml i 74 jtk/100 ml) wobec dopuszczalnej normy: 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z zapisem § 3 przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do użycia jeśli spełnia wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych. Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia, w części A (wymagania mikrobiologiczne) stanowi, że woda przeznaczona do picia nie może zawierać bakterii - enterokoków (norma 0 jtk/100 ml) i w części C bakterii grupy coli (norma 0 jtk/100 ml).

Obecność bakterii z grupy coli w wodzie wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych może wskazywać, że ujęcie może być podatne na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Obecność bakterii grupy coli w wodzie w systemie dystrybucji może również wynikać m.in. z nieprawidłowości na etapie uzdatniania wody ujmowanej lub braku skuteczności dezynfekcji wody. Ich obecność w wodzie dystrybuowanej może być również związana z zanieczyszczeniem wtórnym, do którego może dochodzić w wyniku awarii lub modernizacji instalacji wodociągowej, nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie, czy przy występowaniu przepływów wstecznych. Wykrycie obecności bakterii grupy coli w systemie dystrybucji wody może również wskazywać na rozwijanie się biofilmu na powierzchniach przewodów lub w osadach w instalacjach wodnych. Ponadto naruszenie struktury biofilmu może powodować uwalnianie się bakterii do fazy wodnej i być źródłem wtórnego zanieczyszczenia. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej konsumentom wodzie.

Obecność enterokoków w wodzie wodociągowej może sygnalizować z kolei zanieczyszczenie kałowe. Bakterie te w przeciwieństwie do *E. coli* i bakterii grupy coli mają podwyższoną odporność na działanie chloru. Paciorkowce są bardzo odporne na wysuszenie, żyją w wodzie dłużej, ich obecność świadczy więc o dawnym (trwającym) zanieczyszczeniu kałem ludzkim. Paciorkowce kałowe nie powinny występować w dostarczanej konsumentom wodzie.

Zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okolicznościach może być czynnikiem chorobotwórczym, a nawet epidemicznym, głównie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, wywoływanych przez bakterie, wirusy i pasożyty. Długotrwale utrzymujące się zanieczyszczenie wody pitnej bakteriami grupy coli i paciorkowcami kałowymi może przyczyniać się do negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta. Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, które stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli m.in. jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów.

Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody oraz poinformowania konsumentów o stanie wody.

Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59). Art. 27 ust. 1 przywołanej ustawy stanowi, że w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Art. 37 zaś tego aktu prawnego określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku gdy nieprawidłowości stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, decyzję należy wydać z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wynika z konieczności bezzwłocznego podjęcia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Okoliczności, o których powyżej mowa, uprawniają organ na stosowanie odstępstwa od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa, mówiącej o obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z treścią art. 10 § 2 Kpa organ może pominąć tą zasadę, w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki, ze względu na bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, co ma miejsce w sytuacji wystąpienia ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli i enterokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów zaopatrywanych w wodę z wodociągu Wytwórni Wód i Napojów „Družno” Sp. z o.o. w Drużnie, 82-310 Elbląg Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu orzekł jak w sentencji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu.

Pouczenie

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie, lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a, pkt 12, lit. b ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, o którym mowa powyżej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PPIS w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Elbląg (ePUAP)
82-300 Elbląg ul. Browarna 85
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii (ePUAP)
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 108
3. Sekcja HŻŻiPU w/m
4. WSSE w Olsztynie (ePUAP)
11-041 Olsztyn, ul. Żołnierska 16



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu
Z UPOWAŻNIENIA

STARSZY ASYSTENT

Sajko
mgr Iwona Sajko