

*Uwagi:

1. Kanały wentylacyjne nawiewne i wyciągowe zaizolować zgodnie z częścią opisową niniejszego opracowania.
2. Przy przejściach przez przegrody budowlane zastosować klapy ppoż. z wyzwalaczem termicznym oraz siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną i podłączyć do SSP.
3. Odpływ skroplin z centrali klimatyzacyjnej włączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej.

Jednostka Projektowa:
PRO-SANIT USŁUGI PROJEKTOWE
SZYMON PRZEKORA USŁUGI PROJEKTOWE
UL. JASPISOWA 12/1 20-583 LUBLIN
biuro: UL. WOJCIECHOWSKA 5A POK. 26
e-mail: PROSANIT@VP.PL, tel.: 505 143 320

Inwestor:
Radio Lublin S.A. Regionalna Rozgłośnia
w Lublinie ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin

Obiekt:
Projekt systemu klimatyzacji studia radiowego S3
i reżyserni A3 dla Radia Lublin S.A.

Tytuł rysunku:
RZUT PIWNIC INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI

Data:	Nr kolejny:	Podziałka:
04.2018	S1	1:50

Branża SANITARNA	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Andrzej Przekora	2186/Lb/84	
Zespół projektowy	mgr inż. Szymon Przekora	-	
	mgr inż. Krzysztof Bartosiewicz	-	
	inż. Maria Nowicka	-	
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Głaszczka	LUB/0181/POWS/09	