

Wałbrzych, 20 stycznia 2017 r.

P.dz. RCKIKI DZL/ZZ/356/17

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ZP/01/2017 pn.: „Wykonanie i montaż komory mroźniczej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 17 stycznia 2017 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przystaczając poniżej jego treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

„Czy Zamawiający dopuszcza użycie agregatu skraplającego inwerterowego wraz z chłodnicą do utrzymania temperatury w przedsionku mroźni ?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie spełniające wymagania SIWZ

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
Leszek Radojewski