

Wałbrzych, 26 stycznia 2017 r.

Ł. dz. RCV/K/DZL/22/429/17

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ZP/01/2017 pn.: „Wykonanie i montaż komory mroźniczej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 25 stycznia 2017 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej jego treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

*„W związku z poprzednimi pytaniami i odpowiedziami na nie: Czy Zamawiający dopuści wykonanie narożników wewnętrznych podłogowych komory poprzez zastosowanie profili półokrągłych ze stali nierdzewnej, w sposób nie pozostawiający szczelin między podłogą a narożnikiem i ścianą a narożnikiem? Rozwiązanie to jest w pełni odporne na niskie temperatury i nie ma możliwości na to, że profil odkształci się tak, jak może mieć to miejsce przy zastosowaniu narożników PCV słabej jakości.”*

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

DYREKTOR  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Wałbrzychu  
*Leszek Radojewski*

