

RCKiK/DAG/2728/2022

Wałbrzych, 01 lipca 2022 r.

dot. postępowania na zadanie ZP/14/2022 pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu temperatury i wilgotności w urządzeniach chłodniczych, pomieszczeniach oraz w pojazdach do transportu krwi i jej składników – dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu."

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz.1129, z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. wpłynęło (pocztą elektroniczną) pismo Wykonawcy zawierające pytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej jego treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

„Czy zamawiający dopuszcza instalację systemu pracującego na platformie w chmurze?”

Pragniemy zwrócić uwagę, że systemy opisane w Zamówieniu są już rzadko stosowane ze względu na bezpieczeństwo danych i koszty instalacji i eksploatacji.

Szacuje się, że koszt systemu wykonanego w technologii lokalnego serwera może być nawet 10 razy droższy w instalacji.”

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Elżbieta Kierzek
Elżbieta Kierzek