

Wałbrzych, dnia 27-10-2022r.

Dot. postępowania na zadanie ZP/24/2022 pn. „Wymiana oświetlenia na nowe w technologii LED w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że w dniu 26 października 2022r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące przedmiotowego zapytania.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1) *Jaki typ ma być opraw liniowych*

Odpowiedź Zamawiającego: Wszystkie oprawy liniowe są w wersji natynkowej (ramka + panel LED)

2) *Czy oprawy liniowe montowane na rynku*

Odpowiedź Zamawiającego: Oprawy liniowe LED mają mieć standardowy wymiar, jako odpowiedniki opraw świetlówkowych. Nie są to oprawy hermetyczne oraz specjalistyczne

3) *Jaka ma być wydajność opraw liniowych z1W*

Odpowiedź Zamawiającego: Wydajność paneli LED ma się zawierać pomiędzy 100-130 lm/W, przy zachowaniu strumienia świetlnego wskazanego dla danej oprawy w tabeli (zał. nr 4a). Oczywiście preferowane będą lampy o jak największej wydajności, bo mniejsza to ich energochłonność.

4) *Czy oprawy liniowe mają być montowane bezpośrednio do sufitu czy zwisające*

Odpowiedź Zamawiającego: Oprawy liniowe wszystkie są montowane do sufitu

5) *Czy jest możliwość zastosowania opraw o mocy 20,37,60W.*

Odpowiedź Zamawiającego: Tak jeżeli spełnią wymagania wydajności i wymaganego strumienia świetlnego dla danej lampy.

INWENTOR
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


Elżbieta Kierzek