



UWAGI:

1. W instalacjach należy stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorów z jednego obwodu stosować puszkę rozgałęźną.
3. Jeżeli nie podano inaczej wysokość montażu gniazd elektrycznych:
 - gniazda to lodówek i zamrażarek montować na wysokości 2,2m.
 - gniazda 400V montować na wysokości 0,5m
 - wysokość pozostałych gniazd ustalić przed montażem z użytkownikiem
4. Po wykonaniu robót należy opracować dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
5. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.

LEGENDA:

TE(i)	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ODDZIAŁOWA TE1–TE4
	GNIAZDO WTYCZKOWE MOSAIC 2P+PE NATYNKOWE IP20
	GNIAZDO WTYCZKOWE MOSAIC 2x2P+PE NATYNKOWE IP20
	GNIAZDO WTYCZKOWE 400V 16A NATYNKOWE
DLP 35x80	LISTWA KABLOWA DLP O WYM. 35x80mm
LN25x16	LISTWA KABLOWA LN O WYM. 25x16mm
KGR50H42	KORYTO STALOWE KGR SZER. 50mm WYS. 42mm

Tytuł rysunku: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W DZIALE PREPARATYKI I EKSPEDYCJI PLAN ROZMIESZCZENIA INSTALACJI NA PARTERZE			
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REGIONALNE CENTRUM KRWODAWSTWA I KRWOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU			
adres budowy: 58-300 WAŁBRZYCH, UL.CHROBREGO 31			
nazwa projektu budowlanego: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W DZIALE PREPARATYKI I EKSPEDYCJI W CENTRUM KRWODAWSTWA I KRWOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU			
branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Robert Załęcki	nr uprawnień: 266/DOS/05 z zakresu: instalacje elektryczne		
opracował: Krzysztof Leszczyński	nr uprawnień: 198/DOS/15 z zakresu: instalacje elektryczne		
stadum: PT	nr rysunku: CKIK_WCH_E2	data: sierpień 2023	skala: bs
Instalacja elektryczna w budynku Zakładu 58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 60 tel. +48 607 654 600 email: rob.zalecki@gmail.com			