

Zapytanie ofertowe
(dotyczy zamówienia na wykonanie usługi)
— analiza rynku

I. ZAMAWIAJĄCY

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych, tel.: 746646311, +48601834922, fax: 748425916

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania jest przedstawienie przez Wykonawców wstępnej kalkulacji i technologii wykonania mroźni dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (założenia):

1) Wymiary zewnętrzne:
długość: 11,5m – 12 m
szerokość 5m – 5,5 m
wysokość : 2,6m - 2,8m
kubatura ok 156 m³

- 2) Technologia wykonania: mroźnia stojąca na zewnątrz. Wykonanie z modułów kontenerowych połączonych ze sobą, tworzących jedną przestrzeń ładunkową lub mroźnia wykonana z płyt ściennych i dachowych z rdzeniem z poliuretanu, wewnątrz wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Konstrukcja samonośna do 10 ton
- 3) Drzwi: wykonanie mroźnicze typu kontenerowego lub przesuwne o wymiarze w świetle 200cm x100cm.
- 4) Izolacja - pozwalająca utrzymanie w różnych skrajnych zewnętrznych warunkach atmosferycznych temperaturę wewnątrz mroźni od -35 do -30 stopni C.
- 5) System chłodzenia - oparty na dwóch trójfazowych cichobieżnych agregatach chłodniczych współpracujących ze sobą, z których każdy z nich jest w stanie samodzielnie utrzymać temp. od -35 do -30 stopni C wewnątrz. Agregaty wraz ze skraplaczami oraz sterowaniem zabudowane na zewnętrznej ścianie mroźni. Parowniki o rozstawie lameli min 12 mm przystosowane do pracy do -35 stopni C z systemem odmrażania grzałkowym lub gorącymi oparami (gazami).
- 6) Automatyka sterująco- zabezpieczająca: Tablica sterująca wykonana w sposób dający pełne zabezpieczenie całemu układowi; cyfrowy sterownik do zarządzania dwoma agregatami lub dwa sterowniki ze sobą sprzężone dające możliwość sterowania naprzemienne agregatami.
- 7) Podłoga mroźni gładka umożliwiająca jazdę wózkiem widłowym oraz budowa umożliwiająca odprowadzenie wody podczas mycia i dezynfekcji.
- 8) Hermetyczna elektryczna instalacja oświetlenia min 200lux wewnątrz mroźni oraz zabezpieczenie z sygnalizacją przed zatrzaśnięciem się obsługi w mroźni.
- 9) Zadaszenie mroźni spełniające rolę ochrony termicznej lub konstrukcyjno – termiczne.
- 10) Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu monitoringu temperatury (uchwyty i przeloty).
- 11) Certyfikaty sanitarne budowlane i atesty p- poż. na zastosowane materiały i podzespoły.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- określać całkowitą cenę za realizację zamówienia,
- określać termin (czas realizacji) wykonania zamówienia.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 8 maja 2015 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie RCKiK w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 31.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny spełniających określone w zapytaniu wymagania ofert i na tej podstawie dokona wyboru procedury na realizację zamówienia.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: **Janusz Gabrysiak** tel. 746646326, +48601140666, fax: 748425916
j.gabrysiak@rckik.walbrzych.pl

Wałbrzych, dnia 30 kwietnia 2015 r.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwioudawstwa i Krwiolечznictwa
w Wałbrzychu
Leszek Radojewski