



**ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE**  
**im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.**

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Dietla 5  
e-mail: [sekretariat@scru.pl](mailto:sekretariat@scru.pl) www: [www.scru.pl](http://www.scru.pl)  
NIP: 735 28 56 672, REGON: 000297951

DT-5/2-PN/12-2020

Rabka Zdrój, dnia 19.11.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Rozbiórka magazynu techniczno-gospodarczego Nr 2 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.” - postępowanie DT-5-PN/12-2020 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06.11.2020 r., nr 607406-N-2020

W związku z wniesionym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

**Pytanie 1:** „W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie pn: "Rozbiórka magazynu techniczno-gospodarczego Nr2 Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o." zwracam się z pytaniem jakiego tonażu samochody ciężarowe oraz sprzęt budowlany Zamawiający dopuszcza do wjazdu na teren ośrodka ponieważ główny wjazd od strony ul. Dietla jest nowo wykonany z płukanej kostki brukowej betonowej.”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, że droga stanowiąca główny wjazd na teren ośrodka od strony ul. Dietla jest wykonany z płukanej kostki brukowej betonowej i jest na gwarancji, dopuszcza się samochody i sprzęt o DMC 16t.

Jednocześnie zaznaczamy, że wszelkie uszkodzenia tej nawierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę w porozumieniu z firmą, która wykonywała tą drogę.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Rozbiórki Budynków:

*"Sprzęt użyty musi mieć gabaryty i wagę umożliwiającą poruszanie się po drogach osiedlowych. Zabrania się poruszania sprzętem po chodnikach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości wykonywanych robót oraz środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów".*

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak z uwagi na konieczność zachowania terminu zgodnego z art.38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych termin składania ofert oraz wnoszenia wadium zostaje przedłużony **do dnia 24.11.2020 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.**

PREZES ZARZĄDU  
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego  
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Jarostaw Wieszotek