



Certyfikat WE badania typu

Numer T10033 korekta 12
Numer projektu SO16203981
Strona 1 z 1

Wydane przez NMI Certin B.V.
wyznaczony i notyfikowany przez Holandię do przeprowadzania zadań związanych z modułami zgodności wymienionymi w artykule 17 Dyrektywy 2014/32/EU, po stwierdzeniu, że instrumenty pomiarowe spełniają odpowiednie wymagania Dyrektywy 2014/32/EU, dla:

Producent Landis+Gyr AG
Theilerstrasse 1
CH 6301 Zug
Szwajcaria

Urządzenie pomiarowe Statyczny **Licznik Czynnej Energii Elektrycznej**

Typ : (E650) ZMD/ZFD300/400...
(S650) SMA/SFA300/400...

Napięcie odniesienia : ZMD/SMA300: x220/380V ... 3x240/415V
ZMD/SMA400: x57,7/100V ... 3x240/415V
ZFD/SFA400: 3x100V ... 3x415V

Prąd odniesienia : ZMD/SMA300: 5, 10, 15 lub 20 A
: ZMD/ZFD/SMA/SFA400: 0,3, 1, 2 lub 5 A

Przeznaczony do pomiaru : energii elektrycznej w
- sieci trójfazowej czteroprzewodowej
- sieci trójfazowej trójprzewodowej
- sieci dwufazowej trójprzewodowej
- sieci jednofazowej dwuprzewodowej

Klasa dokładności : ZMD/SMA300: A lub B
: ZMD/ZFD/SMA/SFA400: B lub C

Klasy środowiska : M2 / E2

Zakres temperatur : -40°C / +70°C

Dalsze charakterystyki opisane są w aneksach:
- Opis T10033 korekta 12
- Segregator dokumentacji T10033-10

Ważne do 31 stycznia 2027

Uwagi Ta wersja zastępuje wersję wcześniejszą, z jej segregatorem dokumentacji włącznie.

Organ wydający **NMI Certin B.V., Jednostka Notyfikowana numer 0122**
31 stycznia 2017 roku

podpis nieczytelny

C. Oosterman
Kierownik Certyfikacji Produktów

NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG DORDRECHT
Holandia
Telefon +31 78 6332332
certin@nmi.nl
www.nmi.nl

Niniejszy dokument wydano pod warunkiem nie ponoszenia (przez NMI-przypis tłumacza) jakiegokolwiek odpowiedzialności oraz że wnioskodawca zapewni rekompensatę z tytułu odpowiedzialności stron trzecich.

Wyznaczenie NMI Certin B.V. jako Jednostki Notyfikowanej może zostać zweryfikowane pod <http://ec.europa.eu/newapproach/nando/>

Zainteresowane strony mogą wnieść sprzeciw w stosunku do tej decyzji w terminie sześciu tygodni od daty jej wydania, do dyrektora generalnego NMI (patrz www.nmi.nl)

Reprodukcja kompletnego dokumentu jest dozwolona.

