



**ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE**  
**im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.**

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Dietla 5  
e-mail: [sekretariat@scru.pl](mailto:sekretariat@scru.pl) www: [www.scru.pl](http://www.scru.pl)  
NIP: 735 28 56 672, REGON: 000297951

DT-4/1-PN/16-2019

Rabka Zdrój, dnia 22.10.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z wykonaniem klap dymowych - I etap” - postępowanie DT-4-PN/16-2019 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08.10.2019 r., nr 606914-N-2019

**W związku z wniesionymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.**

**Pytanie 1:** „Na projekcie i w przedmiarze nie zostały ujęte siłowniki oraz rygle lub zwory do drzwi napowietrzających - czy to jest celowe?”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający informuje, że powyższe nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Z uwagi na fakt, że niniejsze zamówienie stanowi I etap zadania Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z dokumentacją przedmiarową stanowiącą załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 2:** „Termin zakończenia inwestycji 31-01-2020r jest bardzo krótkim terminem i może być niedotrzymany ze względu na dostawy materiałów (np. klapy oddymiania, Centrale oddymiania i tp.). Ze względu na koniec roku wydłużone są terminy na dostawy urządzeń. Zwracam się z prośbą o zmianę terminu zakończenia inwestycji na 29-02-2020r”.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na dzień 02.03.2020 r.

Ponieważ warunki zamówienia ulegają zmianie, zmianie ulega także termin składania ofert i wnoszenia wadium i zostaje wyznaczony do dnia 29.10.2019 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.

**PREZES ZARZADU**  
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego  
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

.....  
Jarosław Wieszotek  
.....

**Telefony:**

Centrala: 18 26 76 300

Fax: 18 26 77 469

Sekretariat: 18 26 76 147

Dział Ewidencji i Sprzedaży: 18 26 76 149

