

L. dz.¹¹⁷⁹ / 2016
W.T./kan./ 5 /2016

Sośnicowice, 13 lipca 2016 r.

**Urząd Miejski
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice**

W odpowiedzi na złożoną prośbę w sprawie zapewnienia odbioru ścieków sanitarno-bytowych do kanalizacji z boiska sportowego zlokalizowanego na działce Nr 71/7 położonej przy ul. Wiejskiej w Rachowicach, informujemy iż wyrażamy zgodę na przyłączenie w/w nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Przyłącz kanalizacji sanitarnej do boiska sportowego - działka Nr 71/7 położona przy ul. Wiejskiej w Rachowicach należy zaprojektować i wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1/ odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych należy przeprowadzić poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej nr S 12-BET położonej w poboczu ul. Wiejskiej, współrzędne projektowe studni S 12-BET: 250,72/248,21
- 2/ przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z rzeczywistymi, w szczególności rzędne istniejących sieci, przyłączy i przewodów wodociągowych, odpływowych kanalizacji sanitarnej,
- 3/ przyłącz należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC- Ø160, ze ścianką litą zachowując na całej długości rurociągu spadek podłużny nie mniejszy niż 2 %, w studni betonowej wykonać odwiert i przewidzieć uszczelkę na włączeniu do studni,
- 4/ na wykonanym przyłączy należy zabudować w granicy nieruchomości studzienkę rewizyjną o średnicy Ø 415 z tworzywa sztucznego,
- 5/ przyłącz musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi,

Do wykonania prac związanych z przyłączem do kanalizacji sanitarnej można przystąpić wyłącznie, gdy zachowane są wszystkie wyżej określone warunki.

Warunki dla opracowania projektu odprowadzenia ścieków :

- 1/Wymagania określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 109 poz. 1156 / normami obowiązującymi w zakresie instalacji wodociągowych.

- 2/ W przypadku stosowania typowych projektów elementów należy do projektu przyłącza dołączyć te rozwiązania.
- 3/ Projekt ma być opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnej.
- 4/ Projekt należy złożyć w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sośnicowice celem uzgodnienia.

Roboty można prowadzić wyłącznie w oparciu o w/w projekt budowlany, zgłaszając przystąpienie do wykonywania robót w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach ulica Powstańców 6 , gdyż samowolne włączenie do istniejącej sieci jest karalne.

Przyłącze kanalizacyjne ma być wykonane przez firmę do tego uprawnioną a na wykonane przyłącze wymagana jest gwarancja firmy wykonującej na okres 36 miesięcy, oraz atesty na zastosowane materiały.

W przypadku wykonywania przyłącza kanalizacyjnego ZGKiM prowadzi odpłatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Odbiór zakończonych robót musi być dokonany przy udziale przedstawiciela ZGKiM.

Dla wykonanego przyłącza kanalizacyjnego należy opracować dokumentację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć ją w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania odbioru. Do projektu należy dołączyć zgody właścicieli terenu przez który będzie przebiegał projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej.

Powyższe warunki są ważne na okres 2 lat od daty otrzymania.

DYREKTOR ZAKŁADU

inż. Henryk Sawczuk

Kopie :
a/a

Sporządziła: A. Parkitna