



ROiSO.2711.8.2017.DMA
3925/2017

Wszyscy oferenci

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-8/2017 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sosnowicach- etap V,VI,VII”.

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego ZP-8/2017, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt.1 Proszę o udzielenie informacji na temat: dostawy i zabudowy 76 szt. latarni parkowych.

Wg Zamawiającego proponowany zestaw:

Latarnia parkowa złożona z:

- oprawa oświetleniowa OS-1 LED;
- słup typu S-23;
- skrzynka bezpiecznikowa z wkładką topikową 6A;
- fundament typu B-20;
- zacisk do podłączenia bednarki

Po rozpoznaniu proponowanych przez Inwestora słupów typ S-23 (w załączniku Karta katalogowa) stwierdzam iż powyższy słup z uwagi na wymiary nie posiada wnęki na skrzynki bezpiecznikowe z wkładką topikową 6A oraz brak zacisków PE. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma podłączyć kable YAKYżo 5x25mm² układany w wykopie pomiędzy latarniami w tym proponowanym słupie.

Odp.1 Zamawiający informuje, że należy uwzględnić słupy typ S-30, które posiadają wnęki oraz zaciski PE.

Informujemy, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania nie wpływają na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 26.06.2017r. godzinę 12.00.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

BURMISTRZ

Marcin Stronczek