

L. dz. 1518 / 2017
W.T./kan./ 111 /2017

Sośnicowice, 11 sierpnia 2017 r.

„PRO-KOSZT”
Usługi Projektowe
mgr inż. Bogusław Bączek
ul. Kozielska 101/6
44-121 Gliwice

Dot.: warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej działek nr 2714/633, 2716/633, 2702/633, 2719/633, 2712/633, 2727/633, 2729/633, 2754/633, 2738/633, 2739/633, 2755/633, 2740/633, 2756/633, 2741/633, 2742/633, 2758/633, 2744/633 położonych w Sośnicowicach przy ul. Przemysłowej.

W odpowiedzi na złożoną przez Państwo prośbę w sprawie zapewnienia odbioru ścieków sanitarno-bytowych oraz deszczowych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z w/w działek położonych w Sośnicowicach przy ul. Przemysłowej, informujemy, iż wyrażamy zgodę na przyłączenie przedmiotowych działek do kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do w/w działek należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1/ odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych należy zaprojektować do istniejącego kanałów sanitarnego i deszczowego zlokalizowanych w jezdni ul. Przemysłowej,
- 2/ należy zaprojektować włączenia przyłączy do istniejących studni kanalizacyjnych; w obrębie działek, przed którymi nie ma studni kanalizacyjnych należy przewidzieć nadbudowę studni na istniejącym kanale;
- 3/ wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ul. Przemysłowej należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. z Gminą Sośnicowice;
- 4/ przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC-U, ze ścianką litą jednorodną;
- 5/ należy zapewnić szczelność włączenia do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej; przewierty przez ścianę istniejących studni należy wykonać przy pomocy wiertnicy o odpowiedniej średnicy uwzględniając rozmiary przejścia szczelnego;
- 6/ przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z rzeczywistymi, w szczególności rzędne istniejących sieci, przyłączy i przewodów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

- 7/ przyłącza muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi.

Do wykonania prac związanych z przyłączami do kanalizacji sanitarnej i deszczowej można przystąpić wyłącznie, gdy zachowane są wszystkie wyżej określone warunki.

Warunki dla opracowania projektu odprowadzenia ścieków:

- 1/ Wymagania określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 109 poz. 1156 / normami obowiązującymi w zakresie instalacji sanitarnych.
- 2/ W przypadku stosowania typowych projektów elementów należy do projektu przyłącza dołączyć te rozwiązania.
- 3/ Projekt ma być opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych.
- 4/ Projekt należy złożyć w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sośnicowice celem uzgodnienia.

Roboty można prowadzić wyłącznie w oparciu o uzgodniony przez ZGKiM projekt budowlany, zgłaszając przystąpienie do wykonywania robót w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ulica Powstańców 6.

Przyłącza kanalizacyjne mają być wykonane przez firmę do tego uprawnioną a na wykonane przyłącza wymagana jest gwarancja firmy wykonującej na okres 36 miesięcy, oraz atesty na zastosowane materiały.

W przypadku wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ZGKiM prowadzi odpłatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Odbiór zakończonych robót musi być dokonany przy udziale przedstawiciela ZGKiM.

Dla wykonanego przyłącza kanalizacyjnego należy opracować dokumentację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć ją w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania odbioru.

Do projektu należy dołączyć zgody właścicieli terenu, przez który będą przebiegać projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Powyższe warunki są ważne na okres 2 lat od daty otrzymania.

DYREKTOR ZAKŁADU

inż. Henryk Sawczuk

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządził: Jakub Marchewka