


układ NW1-WN1- CENTRALA WENTYLACYJNA
Vn-4170m3/h, Vw-3900m3/h, SPREŻ - 300Pa,
NAGRZEWNICA ELEKTR. MOC-10,8kW
(przyłączeniowa 12kW) nagrzewnica strefowa 2,25 kW
(podłączeniowa 3 kW), MASA - 760kg, MOC
ELEKTR.2x1,6 kW, 56 dB, wym. 2761x1400x1599(h),
F7 zokablowaniem i automatyką

BB



Tytuł rysunku:		Przebieg	
PRZEKRÓJ-WENTYLACJA		Uprawnienia nr	
Tytuł projektu:		Projekowała	SLK/0761/PWOS/05
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOSNOCOWICACH		Sprawdził	mgr inż. M.Sedlarz SLK/1939/POOS/07
Obiekt:		Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP W SOSNOCOWICACH		Data	listopad 2015
Inwestor:		Nr projektu	290 /13 / 2015
GMINA SOSNOCOWICE 44-153 SOSNOCOWICE, UL. KŁONEK 19		Nz rysunku:	
BUD-SERWIS		1:75	
BUD-SERWIS RDK		ISW-04	
SPRÓBA Z OGRANICZONA ODPowiedzialnośc		SPRÓBA KONTROLNA	
tel.: 32 335 51 29		e-mail: budserwis@budserwis.pl	