układ NW1-WN1- CENTRALA WENTYLACYJNA
Vn-4170m3/h, Vw-3900m3/h, SPRĘŻ - 300Pa,
NAGRZEWNICA ELEKTR. MOC-10,8kW
(przyłaczeniowa 12kW) nagrzewnica strefowa 2,25 kW
(podłączeniowa 3 kW), MASA - 760kg, MOC
ELEKTR.2x1,6 kW, 56 dB, wym. 2761x1400x1599(h),
F7 zokablowaniem i automatyką

nawiewnik typu WGA_R_V H= 115mm L= 625mm
Vk= 4m/s Vzu= 466m³/h Lwa= 42dB(A) Δpt= 126Pa
X= 11m Y= 0m Vmax= 0,64m/s
ΔtoK= 0k I= 46,4 Tv= 0,04

MINIMALNA ŚREDNICA PRZEWODU f1=300], Z OSŁONA PRZED UDERZENIEM PIŁKA

co drugi nawiewnik ustawienie kąta około 22,5st

sufit łukowy h=965-985cm

krata wywiewna 1025x625 V-2800 m3/h

WYRZUTNIA ŚCIENNA

CZERPNIA ŚCIENNA

wentylatorownia h=3,50-5,10m

EI30

W6- do nasady grawitacyjnej z went. 100m3/h, 230V, 0,01kW, z podstawą dachową 190x290, masa 2 kg

W4- do nasady grawitacyjnej z went. 50m3/h, 230V, 0,01kW, z podstawą dachową 190x290, masa 2 kg

W2- do nasady grawitacyjnej z went. 175m3/h, 230V, 0,01kW, z podstawą dachową 190x290, masa 2 kg

W3- do nasady grawitacyjnej z went. 100m3/h, 230V, 0,01kW, z podstawą dachową 190x290, masa 2 kg

W5- do nasady grawitacyjnej z went. 50m3/h, 230V, 0,01kW, z podstawą dachową 190x290, masa 2 kg

W7- do nasady grawitacyjnej z went. 100m3/h, 230V, 0,01kW, z podstawą dachową 190x290, masa 2 kg

Wg- do nasady grawitacyjnej 10m3/h, z podstawą dachową 190x290, masa 2 kg

W1- do nasady grawitacyjnej z went. 200m3/h, 230V, 0,01kW, z podstawą dachową 190x290, masa 2 kg

zaplecze socjalne h=2,5m sufit

salka konferencyjna h=3,3m

gabinet dyrektora h=3,3m

sekretariat 3,3m²

ksero

ASYG12LJ 3,0 kW

obudowa szachtu kablowego

powyżej ścianki alu zabudowa gk 10cm z wypełnieniem wełna mineralną

wymiary sprawdzić na budowie

± 0,00= 250,40 m n.p.m.

Tytuł rysunku: **RZUT PIĘTRA**		Uprawnienia nr	Podpis
	Projektowała: mgr inż. M.Puc	SLK/0761/PWOS/05	
	Sprawdził: mgr inż. M.Szafarz	SLK/1939/POOS/07	
Tytuł projektu: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOŚNICOWICACH	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: **1:75**	
	Data: listopad 2015	Nr rysunku: **ISW-02**	
Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP W SOŚNICOWICACH 44-153 SOŚNICOWICE, UL. GLIWICKA 21	Nr projektu: 290 /13 / 2015		
Inwestor: GMINA SOŚNICOWICE 44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 19			

BUD-SERWIS
BUD - SERWIS RDK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice
tel.: 32 335 51 25 e-mail: budserwis@budserwis.pl