



Urząd Miejski w Sosnowicach

44-153 Sosnowice, Rynek 19

ZP-13/2018

Sosnowice dnia 10.12.2018

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-13/2018 pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sosnowice – instalacje fotowoltaiczne”.

Zganie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1986), w związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego ZP-13/2018, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Zamawiający w PFU określając minimalne parametry inwertera jednofazowego dla instalacji o mocy 2,24 Wp oraz 3,36 Wp wymaga minimalną sprawność europejską na poziomie 97%. Zapis ten poważnie ogranicza konkurencyjność, ponieważ większość inwerterów jednofazowych dla instalacji o ww. mocach (również inwertery renomowanych producentów typu Fronius) cechuje się niższą sprawnością. W dalszej części PFU Zamawiający określa ten sam parametr dla inwerterów trójfazowych dla instalacji o mocy 3,36 Wp na poziomie 95%.

Czy Zamawiający dopuści inwerter jednofazowy dla instalacji o mocy 2,24 WP oraz 3,36 Wp cechujący się sprawnością europejską równą lub większą 95% przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego dla inwerterów jednofazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępnych jest co najmniej kilka falowników renomowanych firm, które sprawność europejską mają na wyższym poziomie niż wymagana w dokumentacji technicznej.

Jednocześnie informujemy, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

BURMISTRZ
Leszek Kolodziej

Telefon: 032 238 71 91 do 93
Adres e-mail: um@sosnowice.pl

Fax: 032 238 75 50
Strona: www.sosnowice.pl