

ZP-1/2019/1  
ROiSO.271.2.2019.DMA

Sośnicowice, dnia 05.02.2019r.

**WSZYSCY OFERENCI**  
**KTÓRZY POBRALI**  
**MATERIAŁY**  
**PRZETARGOWE**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP-1/2019 na:**  
**„Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i łąkach Wielkich.”**

Działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

**1. Pytanie 1:**

„Jaka powinna być grubość nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S (poz. 63 i 64 przedmiaru - gr. 6cm, projekt budowlany - 5cm)?”

**1a. Odpowiedź:**

**Grubość nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S zgodnie z projektem budowlanym = 5cm.**

**2. Pytanie 2:**

„Jaka powinna być grubość warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11S (poz. 65 i 66 przedmiaru - gr. 3cm, projekt budowlany - 4cm)?”

**2a. Odpowiedź:**

**Grubość warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11S zgodnie z projektem budowlanym = 4cm.**

**3. Pytanie 3:**

„Czy jest zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu?”

**3a. Odpowiedź:**

**Docelowa organizacja ruchu jest zatwierdzona.**  
**Ewentualna aktualizacja, korekta lub opracowanie dodatkowych organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowej - leży po stronie wykonawcy.**

Pozostał warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*Bernard Wilczek*

Kopia: a/a.

Sporządził: A. Sosna