

ZP-5/2019/1
ROISO.271.8.2019.DMA

Sośnicowice, dnia 15.04.2019r.

Wszyscy oferenci

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP-5/2019 na zadanie pn.:
„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską i Wiejską
w Sierakowicach wraz z odwodnieniem rowu i przepustów przy odcinku
ul. Wiejskiej.”

Działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Pytanie:

„Zgodnie z przedmiarem nawierzchnię kostki brukowej należy wykonać z kostki betonowej z rozbiórki. Proszę o doprecyzowanie pozycji, ponieważ brak takiej pozycji w rozbiórkach.”

Odpowiedź:

W przedmiarze robót błędnie ujęte zostały pozycje nr 28 i 35, uwzględniając nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, jako pozycja „ (kostka z rozbiórki)”.

W kosztach należy uwzględnić zakup nowej kostki betonowej.

1. W przedmiarze robót pozycja nr 28 winna brzmieć:
„Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.”
2. W przedmiarze robót pozycja nr 35 winna brzmieć:
„Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.”

Pozostał warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Bernard Wilczek

Kopia: a/a.

Sporządził: A. Sosna