



ZP-9/2019/3
ROiSO.271.13.2019.DMA

Wszyscy oferenci

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-9/2019 pod nazwą „Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smlnicy”.


Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego ZP-9/2019, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Prosimy o wydanie szczegółowych rysunków technicznych odnośnie świetlików dachowych - przekroju dachu w miejscu ich montażu. Na podstawie wystosowanej dokumentacji nie posiadamy wystarczających danych do otrzymania oferty cenowej na dostawę świetlików od producentów.

Odpowiedź:

Świetliki dachowe płaskie o wymiarach 1x1 m² (światło otworu w stropie) przeznaczone do budownictwa pasywnego, nieotwieralne, szyba zespolona energooszczędna (pakiety 3-szybowe) ze szkłem bezpiecznym hartowanym, laminowanym od wewnątrz, $U_g=0,5$ W/m²K, *współczynnik przenikania promieniowania słonecznego ok. $g=0,35$* . Współczynnik przenikania ciepła dla całego świetlika $U \leq 0,8$ W/m²K. Konstrukcja i montaż eliminujący mostki cieplne. Kolor biały. Montaż świetlika w warstwie ocieplenia.





Pytanie 2:

Prosimy o wydanie szczegółowych rysunków technicznych odnośnie dźwigara dachowego kratowego. Na podstawie wystosowanej dokumentacji nie posiadamy wystarczających danych do otrzymania oferty cenowej na dostawę wiązarów od producentów.

Odpowiedź:

Przykładowy schemat dźwigara jest przedstawiony na projekcie konstrukcji, rozstaw 85cm, jego rozwiązanie szczegółowe jest zależne od wybranego przez wykonawcę dostawcę producenta dźwigara przy założeniu zachowania zakładanej skrajni wymiarowej i wymogów statycznych. Informacje zawarte w dokumentacji umożliwiają ofertowanie przez producentów/dostawców takich konstrukcji dachowych, a sporządzenie projektu warsztatowego konstrukcji dachu obejmuje przedmiot zamówienia. Załączono przykładowy rysunek rozwiązania systemowego konstrukcji dachu.

Jednocześnie informujemy, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZASTĘPCA PRZEMISTRZA

Bernard Wilszek