

L. dz. 824..... / 2017  
W.T./kan./ 14 /2017

Sośnicowice, 17 maja 2017 r.

**Biuro Projektów Budownictwa  
Sanitarnego „PROJWIK” Sp. z o.o.  
ul. Domańskiego 43  
45-819 Opole**

Dot. : warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla Zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach – dokumentacja projektowa”.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr ZP/11/2017 – 33/2017 z dnia 11.05.2017 r. informujemy, że zapewniamy odbiór ścieków do istniejącego systemu kanalizacji w ilości określonej we wniosku tj.  $Q_{\text{śrd}} = 6,12 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\text{maxd}} = 9,18 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\text{maxh}} = 0,29 \text{ dm}^3/\text{s}$ .

Informujemy, iż wyrażamy zgodę na przyłączenie nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Ceramicznej do kanalizacji sanitarnej.

Włączenie do istniejącej sieci należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- 1/ odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych należy zaprojektować do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej wzdłuż ul. Wiejskiej poprzez nabudowanie studni kanalizacyjnej na istniejącym kanale;
- 2/ należy nabudować studnię w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działającej kanalizacji,
- 3/ kanał sanitarny należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC-U  $\varnothing$  200 mm, ze ścianką litą jednorodną, zachowując odpowiedni spadek, nie mniejszy niż 0,5 %; dopuszcza się wykonanie kanałów metodą bezwykopową rurami przewiertowymi GRP;
- 4/ przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC-U  $\varnothing$  160 mm, ze ścianką litą jednorodną, zachowując na całej długości przyłącza spadek podłużny nie mniejszy niż 1,5 %; przyłączy należy zakończyć studnią tworzywową o średnicy  $\varnothing$  425 mm;
- 5/ kanał sanitarny i przyłącza muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi;
- 6/ przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z rzeczywistymi, w szczególności rzędne istniejących sieci, przyłączy i przewodów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania prac związanych z przyłączem do kanalizacji sanitarnej można przystąpić wyłącznie, gdy zachowane są wszystkie wyżej określone warunki.

Warunki dla opracowania projektu odprowadzenia ścieków:

- 1/ W przypadku stosowania typowych projektów elementów należy do projektu kanalizacji dołączyć te rozwiązania.
- 2/ Projekt ma być opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnej.
- 3/ Projekt należy złożyć w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sośnicowice celem uzgodnienia.

Roboty można prowadzić wyłącznie w oparciu o uzgodniony przez ZGKiM projekt budowlany, zgłaszając przystąpienie do wykonywania robót w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ulica Powstańców 6.

Zakres inwestycyjny ma być wykonany przez firmę do tego uprawnioną a na wykonanie kanalizacji wymagana jest gwarancja firmy wykonującej na okres 36 miesięcy, oraz atesty na zastosowane materiały.

Odbiór zakończonych robót musi być dokonany przy udziale przedstawiciela ZGKiM.

Dla wykonanej inwestycji należy opracować dokumentację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć ją w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania odbioru.

Do projektu należy dołączyć zgody właścicieli terenu przez który będzie przebiegał projektowany kanał sanitarny.

Powyższe warunki są ważne na okres 2 lat od daty otrzymania.

**DYREKTOR ZAKŁADU**

*inż. Henryk Sawczuk*

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządziła: A. Parkitna