Komin spalinowy izolowany ø110

Rura powietrzna ø110

Rura powietrzna ø110

ø40

Kondensacyjny kocioł gazowy Q=80 kW

Centrala

ø50

min.50 cm

Szafka gazowa z zaworem odcinającym i elektrozaworem klapowym

Rury z PE do gazu SDR 11, Dn 63x5,8

Szafka gazowa ok.70x85x25 cm z kurkiem głównym, gazomierzem G16 i reduktorem ciśnienia 25 m3/h w granicy działki

Połączenie rurowe PE/stal Dn 63x2"

Dn50 stal

min.50 cm

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

Centrala — Centrala

Elektrozawór MAG-65

Detektor gazu

Sygnalizator optyczno – akustyczny

Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

INWESTOR:	**GMINA SOŚNICOWICE** ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	**44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 21, dz. nr 313/191 i 255/191**
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU i WYMIANĄ KOTŁA C.O. ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ W SOŚNICOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 21 - TERMOMODERNIZACJA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr GORYCZKA — 579/01
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz CEJNY — SLK/4301/PWOS/12
NAZWA RYSUNKU:	**RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA GAZU**
DATA:	07.2019
SKALA:	1:50
NR RYS.:	**INS-4**