

## STAROSTA GLIWICKI

Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

/art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.U. z 2010 nr 193 poz.1287, z późn. zm./

ul. Zygmunta Starego 17

44 – 100 GLIWICE

## Protokół Narady Koordynacyjnej

dotyczącej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Gliwice dn.: 6-11-2020r.

wniosek nr: WGI-RZG.6630.260.2020

(inwestora, projektanta, wójta, burmistrza, prezydenta miasta\*)

**GEODETA POWIATOWY  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Geodezji i Informacji  
Przestrzennej**

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: ..... *inż. Maciej JęsteK*

Wnioskodawca: MS PRO SŁAWOMIR STOLARSKI ul. gen. Andersa 3a/9 43-100 Tychy

Dot. projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu tj.: sieć kanalizacji sanitarnej

Miejsce inwestycji: Sośnicowice - Miasto

Sośnicowice, ul. Powstańców, Młyńska, Raciborska, Wolności, Rocha, Osiedlowa, Spółdzielcza, Dolna, Kozielska, dz.: 257/1 ark.1, 330/1 ark.1, 331/1 ark.1, 333/1 ark.1, 334/1 ark.1, 336/1 ark.1, 337/550 ark.2, 338/550 ark.2, 341/1 ark.1, 400/1 ark.1, 401/1 ark.1, 444/3 ark.1, 444/58 ark.4, 469 ark.2, 476 ark.2, 532 ark.2, 533 ark.2, 555 ark.2, 556 ark.2, 573 ark.2, 575 ark.2, 662/507 ark.2, 763/519 ark.2, 788/534 ark.2, 792/508 ark.2, 808/283 ark.2, 830/470 ark.2, 831/470 ark.2, 832/471 ark.2, 834/475 ark.2, 835/478 ark.2, 881/474 ark.2, 882/473 ark.2, 883/474 ark.2, 932/525 ark.2, 996/554 ark.2, 1036/282 ark.2, 1089/273 ark.2, 1162/274 ark.2, 1167/570 ark.2, 1207/627 ark.2, 1211/623 ark.2, 1212/623 ark.2, 1213/627 ark.2, 1235/622 ark.2, 1421/350 ark.2, 1423/467 ark.2, 1426/468 ark.2, 1438/399 ark.2, 1513/596 ark.2, 1615/297 ark.2, 1620/330 ark.2, 1739/479 ark.2, 1740/479 ark.2, 1743/592 ark.2, 1744/592 ark.2, 1754/627 ark.2, 1805/399 ark.2, 1822/273 ark.2, 1828/483 ark.2, 1832/350 ark.2, 1845/481 ark.2, 1851/392 ark.2, 1913/619 ark.2, 1921/560 ark.2, 1927/500 ark.2, 1951/518 ark.2, 1971/619 ark.2, 1985/572 ark.2, 1986/572 ark.2, 1987/560 ark.2, 1988/560 ark.2, 1993/620 ark.2, 2043/592 ark.2, 2136/297 ark.2, 2137/297 ark.2, 2142/495 ark.2, 2147/282 ark.2, 2149/596 ark.2, 2150/596 ark.2, 2206/297 ark.2, 2207/297 ark.2, 2208/297 ark.2, 2215/553 ark.2, 2252/378 ark.2, 2261/398 ark.2, 2262/398 ark.2, 2286/272 ark.2, 2396/378 ark.2, 2397/378 ark.2, 2415/495 ark.2, 2417/495 ark.2, 2419/495 ark.2, 2426/274 ark.2, 2455/484 ark.2, 2457/484 ark.2, 2518/298 ark.2, 2519/298 ark.2, 2520/298 ark.2, 2521/298 ark.2, 2522/298 ark.2, 2523/629 ark.2, 2525/629 ark.2, 2536/466 ark.2, 2652/588 ark.2, 2653/588 ark.2, 2656/588 ark.2 i inne

Sośnicowice, obręb: Trachy, ul. Raciborska, Osiedlowa, Spółdzielcza, dz.: 55 ark.2, 799/63 ark.2, 1374/53 ark.2, 1375/53 ark.2, 2394/605 ark.2 i inne

Arkusze mapy zasadniczej: 6.129.25.08.3.4, 6.129.25.08.4.3, 6.129.25.08.3.2, 6.129.25.08.4.1, 6.129.25.08.2.3, 6.129.25.08.2.4, 6.129.25.08.1.2, 6.129.25.08.2.1, 6.129.25.08.2.1, 6.129.25.08.2.2, 6.129.25.03.4.4, 6.129.25.04.3.3, 6.129.25.03.4.2, 6.129.25.04.3.1, 6.129.25.04.1.3, 6.129.25.03.2.2, 6.129.25.04.1.1, 6.129.25.04.1.2, 6.130.25.23.4.4, 6.130.25.24.3.3, 6.130.25.24.3.4, 6.130.25.24.3.2




**1. Skład osobowy i uwagi konsultantów:**

Tabela 1 Gmina Sośnicowice

L p.	Nazwa jednostki branżowej	Uzgodnienie <b>TAK/NIE</b>	Imię i nazwisko	Uwagi
1	TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach	TAK	B. Kosmala H. Buwała	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zbliżenia i skrzyżowania zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT zgodnie z napięciem. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np.: mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków praz ziemnych i kolizji do TAURON Dystrybucja SA – Wydział Eksploatacji OME Gliwice – adres do korespondencji: 40-389 Katowice ul. Lwowska 23 – projekt uzgodniono za pośrednictwem poczty elektronicznej <b>SAMODZIELNY REFERENT</b> <i>Zyzak</i> mgr inż. Andrzej Zyzak
2	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT		C. Dziewior	
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach	TAK	K. Moś G. Gocyla – Moś J. Kampka W. Lorens	Bez uwag – projekt uzgodniono za pośrednictwem poczty elektronicznej <b>SAMODZIELNY REFERENT</b> <i>Zyzak</i> mgr inż. Andrzej Zyzak
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia Gliwice	TAK	M. Kroecek A. Kaiserek M. Mielnik K. Rzeźniczek M. Chrzanowski	Uzgadnia się z uwagami: -Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami PN lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora. PT przebudowy lub sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi – projekt uzgodniony za pośrednictwem poczty elektronicznej <b>SAMODZIELNY REFERENT</b> <i>Zyzak</i> mgr inż. Andrzej Zyzak
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - W.O.S.		E. Kołodziejczak S. Szopka P. Kaczmarczyk W. Janocha M. Mielnik K. Rzeźniczek D. Stasik A. Komander A. Kaiserek M. Kroecek	



c. d.

Lp.	Nazwa jednostki branżowej	Uzgodnienie <b>TAK/NIE</b>	Imię i nazwisko	Uwagi
6	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		Sz. Majcherczyk	<p>•Możliwość wystąpienia sieci drenarskiej. W przypadku natrafienia na urządzenia melioracji wodnych (sieć drenarska) należy zapewnić prawidłowe ich funkcjonowanie.</p> <p>•W przypadku kolizji z ciekim Sośnicowickim, przekroczenie cieku uzgodnić z PGW WP Zarząd Zlewni w Gliwicach,</p> <p>•W przypadku przekroczeń rowów melioracyjnych inwestycję uzgodnić z Gminą Spółką Wodną w Sośnicowicach – projekt uzgodniono za pośrednictwem poczty elektronicznej</p> <p><b>SAMODZIELNY REFERENT</b>    mgr inż. Andrzej Zyzak</p>
7	Urząd Miejski w Sośnicowicach		A. Słomska A. Sosna	
8	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój	TAK	A. Wilk A. Lerke A. Lereh	<p>Bez uwag – projekt uzgodniono za pośrednictwem poczty elektronicznej</p> <p><b>SAMODZIELNY REFERENT</b>    mgr inż. Andrzej Zyzak</p>
9	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach		H. Sawczuk A. Parkitna	
10	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice	TAK	K. Morawiec	<p>Bez uwag – projekt uzgodniono za pośrednictwem poczty elektronicznej</p> <p><b>SAMODZIELNY REFERENT</b>    mgr inż. Andrzej Zyzak</p>

## 2. Uwagi i zalecenia uczestników narady \*)

a) Uzgadnia się projektowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

b) ~~Nie uzgadnia się projektowanych sieci uzbrojenia terenu z uwagi na:~~

.....

.....

.....

Uczestnicy wnieśli uwagi w poz. 1, 4, 6 mające istotne znaczenie  
dla bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci z obiektami budowlanymi.

W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli przedstawiciele: 2, 5, 7, 9

.....

**z up. Starosty**

*inż. Maciej Jęsek*

**GEODETA POWIATOWY  
ZASTĘPCA NACZELNIKA**

*Wydziału Geodezji i Informacji  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej  
Przestrzenniej*

**SAMODZIELNY REFERENT**

*Zyzak*  
**mgr inż. Andrzej Zyzak**

\*) *niepotrzebne skreślić*