

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00
marek.mielnik@psgaz.pl
krystian.rzezniczek@psgaz.pl

MS-PRO

Sławomir Stolarski

ul. Andersa 3a/9
43-100 Tychy

Wasz znak:

Gliwice, 17.02.2021

Nasz znak: 0159.463.113.0386.160086167.21

Dotyczy: naniesienia sieci gazowej dla potrzeb wykonania projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy .

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.01.2021 informujemy, że w zakresie planowanych prac opracowania naniesiono:

- czynną sieć gazową średniego ciśnienia PE (kolor czerwony), której przebieg koliduje z planowanym rurociągiem.

- planowaną rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia (kolor niebieski) w fazie realizacji - projektowanie i wykonawstwo;

1. TERMOHEAT, Mariusz Bugajski, ul. Daszyńskiego 152, 44-100 Gliwice.

2. I Projekt, Łukasz Kłak, ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice.

3. HYDROINSTALMET sp. z o. o., ul. Piastowska 9, 41-800 Zabrze

Informujemy, że przy wszelkich planowanych pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej istniejącej i planowanej należy zachować przepisowe odległości od wykazanych gazociągów;

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2, tabela nr 3.

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

W związku z tym, że prace będą prowadzone w pobliżu naszych urządzeń, Inwestor przed ich rozpoczęciem winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Sposób ewentualnego zabezpieczenia miejsc kolizji gazociągów niskiego ciśnienia z planowanymi rurociągami zostanie ustalony na placu budowy po dokonaniu odkrywki i oględzin przez naszego pracownika podczas pełnionego nadzoru. Przed zasypianiem wykopu należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię naszego przedstawiciela.

Przedstawioną do zaopiniowania trasę kanalizacji sanitarnej opiniujemy pozytywnie pod warunkiem spełnienia w/w warunków.

W zakresie opracowania nie występują gazociągi średniego oraz podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia – w obsłudze Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym - Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrze.

Z poważaniem

Z-CA KIEROWNIKA
Gazownia w Gliwicach

Adam Kaiserek

Cennik poz. 5.3.1.1 + 5.3.1.2 1x100.00PLN + 9x35.000PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.