



Sygnalizator  
optyczno-akustyczny



230 V~ YDY  
3x1,5



Czujnik  
wycieku  
gazu



YTKSY 1x4x0,8

YDY 4x1G

YDY 2x2,5 (<22 m)



- UWAGI:
- 1. Wymiary domierzyć na budowie
  - 2. Zasilanie podłączyć poprzez rozłącznik napięcia sieciowego

INWESTOR: <b>GMINA SOŚNICOWICE</b> <b>ul.RYNEK 19</b> <b>44-153 Sośnicowice</b>				
OBIEKT: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK ZDROWIA SPZOZ Sośnicowice ul.Gliwicka 28			FAZA:  P.B.	SKALA:  -
TEMAT: PROJEKT BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZABUDOWĄ KOTŁA GAZOWEGO			BRANŻA: <b>IS</b>	
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT SYSTEMU DETEKCJI GAZU			
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SPECJALNOŚĆ:
PROJEKTANT:	mgr inż. P.MŁYNARSKI	SLK/3913/PWOS/11		INSTALACJE
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. T.SZCZERBA	SLK/3914/PWOS/12		INSTALACJE
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.				DATA: <b>05-2021</b> NR RYS: <b>05</b>