


























- ☐ S Sterownik zbiorczyego systemu spalin
- ☐ S Moduł rozszerzający dla sterownika systemu spalin
- ☐ P Kaskadowy system odprowadzania spalin z czujnikiem zaniku ciągu
- ☐ N Neutralizator kondensatu
- ☐ I Czujnik temperatury zasilania
- ☐ H Zabezpieczenie minimalnego poziomu wody
- ☐ D Regulator obiegów grzewczych
- ☐ C Regulator kaskadowy
- ☐ A Kotłownia kaskadowa 2x 60 kW

ARMATURA

-  — ZASILANIE INSTALACJI GRZEWczej
 — POWRÓT INSTALACJI GRZEWczej
 — WODA ZIMNA
 — KANALIZACJA
 — GAZ
 — PRZEWODY IMPULSOWE

ARMATURA

 — Zawór równoważący
 — Kurek kulowy kolnierzyowy
 — Zawór kulowy gwintowany
 — Filtr siatkowy kolnierzyowy
 — Zawór zwrotny gwintowany
 — Zawór spustowy wody
 — Kompaktowy licznik ciepła do montażu na powrocie
 — Pompa obiegowa
 — Zawór mieszający z silownikiem
 — Sznurkowy filtr wody
 — Zawór bezpieczeństwa 3 bar
 — Manometr 0–6 bar
 — Manometr 0–6 kPa
 — Termometr 0–100 °C
 — Termomanometr 0–100 °C; 0–6 bar
 — Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego
 — Czujnik temperatury zewnętrznej
 — Czujnik temperatury na zasilaniu



INWESTOR:					
GMINA SOŚNICOWICE UL.RYNEK 19 44-153 SOŚNICOWICE					
OBJEKT:				FAZA:	SKAŁA:
MIEJSKO GŁÓWNY OŚRODEK ZDROWIA SPZOZ Sośnicowice ul.Głiwicka 28				P.B.W.	-
TEMAT:					
PROJEKT BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ ZABUDOWĄ KOTŁA GAZOWEGO					
NAZWA RYSUNKU:		SCHEMAT KOTŁOWNI		BRANŻA:	IS
				SPECYJALNOŚĆ:	
IMIĘ NAZWISKO		NR UPRAWN.		PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż.	SK./3913/PWOS/11		INSTALACJE	
SPRZĄDAJĄCY:	mgr inż.	T.SZCZERBA	SK./3914/PWOS/12		
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEJ CZĘŚĆ NIE MOGA BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNIEJ ZGODY AUTORA.				DATA:	05-2021
				NR RYS.	07