

Wszyscy oferenci

Zamawiający informuje iż, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn.”

**„Termomodernizacja budynku przedszkola w Bargłówe”,**

udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w ramach przedmiotowego postępowania:

1. Z uwagi na rozbieżności w opisie technicznym oraz w opisach na rys. technicznych, proszę o jednoznaczne określenie i parametrów płyt styropianowych zastosowanych do ocieplenia ścian zewnętrznych elewacyjnych i fundamentowych.

**Odpowiedź:**

*Dla ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej cokołu należy zastosować styropian grafitowy do ścian o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,031 W/mK, naprężenia ściskające >100 kPa o grubości 20cm, dla ocieplenia ścian fundamentowych i cokołu należy zastosować twardy styropian EPS do fundamentów o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,031 W/mK, naprężenia ściskające >200 kPa, nasiąkliwość do 3% o grubości 15cm.*

2. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do poprawności treści oświadczenia - załącznik nr 2 . W oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu został przywołany rozdział nr 8 SWZ. Wg SWZ warunki udziału w postępowaniu określa rozdział nr 7 .

**Odpowiedź:**

*Zamawiający omyłkowo wpisał rozdział 8, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu odnosi się do rozdziału 7 SWZ. W związku z powyższym zostaje zmieniony załącznik nr 2.*

**BURMISTRZ**  
*Leszek Kołodziej*