

Sośnicowice, 13.06.2025 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

ZP-1/2025

06.06.2025 r.

Numer ogłoszenia: **Ogłoszenie nr** **z dnia**

Nazwa zadania: **Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem
zewnętrznego kotła gazowego c.o. i komina w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Sierakowicach.**

Zamawiający - Gmina Sośnicowice, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do SWZ z dnia 11.06.2025 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytania do postępowania: Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem
zewnętrznego kotła gazowego c.o. i komina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Sierakowicach.**

Pytanie nr 1:

Wnosimy o zmianę treści drugiego podpunktu w punkcie b), określającego wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Obecne brzmienie punktu:

„- jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiada aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego.”

Proponowane nowe brzmienie punktu:

„- jedną osobę odpowiedzialną za wykonanie prac w zakresie elektrycznym, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ('D') oraz jedną osobę jw. na stanowisku eksploatacji ('E') w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Grupa 1).”

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany:

Wskazany w SIWZ wymóg dysponowania kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej elektrycznej bez ograniczeń jest, w ocenie Wykonawcy, nieproporcjonalny do faktycznego zakresu i charakteru prac elektrycznych przewidzianych w ramach realizacji zamówienia.

Zakres tych prac ma charakter odtworzeniowy i jest znikomy. Obejmuje on w praktyce jedynie:

Podłączenie zasilania 230V do nowego kotła gazowego.

Podłączenie zasilania 230V do pompy cyrkulacyjnej.

Wykonanie niskonapięciowych połączeń sygnałowych i zasilających pomiędzy urządzeniami w obrębie kotłowni, a sterownikiem kotła.

Są to typowe prace montażowe i instalacyjne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz praktyką rynkową nie wymagają formalnego nadzoru osoby z uprawnieniami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Wymaganie posiadania świadectw kwalifikacyjnych grupy G1 na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E) jest w pełni wystarczające do zapewnienia, że wszystkie prace elektryczne zostaną wykonane w sposób bezpieczny, profesjonalny i zgodny z obowiązującymi normami oraz sztuką techniczną. Osoba z takimi uprawnieniami jest w pełni kompetentna do wykonania, nadzorowania i odbioru ww. prac.

Utrzymanie pierwotnego, rygorystycznego wymogu może skutkować nieuzasadnionym wzrostem kosztów realizacji zamówienia, a co za tym idzie – ograniczeniem konkurencyjności ofert, bez realnego przełożenia na jakość i bezpieczeństwo wykonania przedmiotu zamówienia.

Proponowana zmiana urealnia wymagania Zamawiającego, dostosowując je do rzeczywistej skali prac, jednocześnie w pełni zabezpieczając jego interesy w zakresie prawidłowego i bezpiecznego wykonania instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale 7 pkt 2 ppkt 4 lit. b), który otrzymuje brzmienie:

- jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiada aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego;

lub

jedną osobę odpowiedzialną za wykonanie prac w zakresie elektrycznym, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ('D') oraz jedną osobę jw. na stanowisku eksploatacji ('E') w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Grupa 1).

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ze względu na to, że powyższe wyjaśnienia skutkują koniecznością zmiany SWZ, poprzez zmianę zapisów w zakresie wskazanym w odpowiedziach na pytanie nr 1, zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Tym samym, Zamawiający – działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **24.06.2025 r.**

BURMISTRZ
Bernard Wilczek