

Sośnicowice, 23.07.2025 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

ZP-3/2025

14.07.2025 r.

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr z dnia

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Leboszowskiej wraz z budową przepustu.

Zamawiający - Gmina Sośnicowice, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do SWZ z dnia 22.07.2025 r. i 23.07.2025 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania do postępowania: Przebudowa ul. Leboszowskiej wraz z budową przepustu.

Pytania Wykonawcy z dnia 22 lipca 2025 r.

Pytanie nr 1:

Dotyczy części mostowej. poz. 24 i 25. Czy Zamawiający potwierdza prawidłowość wyliczenia ilości robót rozbiórkowych na poziomie 92,6m³ ? Inwentaryzacja istniejącego obiektu nie daje podstaw do aż tak dużej ilości robót, a załączony przedmiar nie zawiera wyliczeń w tym zakresie.

Odpowiedź:

Na etapie sporządzania projektu nie były znane dokładne gabaryty podpór (grubości ścian, głębokość posadowienia oraz wymiary fundamentów). Wielkość robót rozbiórkowych wyliczono w sposób uproszczony:

- dwie podpory: 7,5 m x 3 m x 2 m x 2 szt. = ~90m³

Pytania Wykonawcy z dnia 23 lipca 2025 r.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi w rejonie prowadzonej przebudowy mostu na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

BURMISTRZ

Bernard Wilczek

