

Sośnicowice, 18.03.2025 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

ZP-3/2026

13.03.2026 r.

Numer ogłoszenia: **Ogłoszenie nr** **z dnia**

Nazwa zadania: **Zakup 3 agregatów prądotwórczych wraz z dostawą i montażem.**

Zamawiający - Gmina Sośnicowice, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do SWZ z dnia 16.03.2026 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania do postępowania: Zakup 3 agregatów prądotwórczych wraz z dostawą i montażem.

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie agregatu bez wanny retencyjnej lecz ramozbiorniku.

Prosimy również o dopuszczenie agregatu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 180 l z możliwością dotankowywania podczas pracy agregatu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jedynie ramozbiorniku z wanną retencyjną, w celu zabezpieczenia środowiska przed wyciekami substancji niebezpiecznych.

Zamawiający nie dopuszcza zbiornika paliwa o pojemności 180 l, ponieważ taka ilość paliwa nie zapewni ciągłej pracy przy obciążeniu 75% przez min. 21 godzin.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Nowak

