

Sośnicowice, 14.07.2026 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

ZP-13/2026

22.06.2026 r.

Numer ogłoszenia: **Ogłoszenie nr** z dnia

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Zielonej w Sośnicowicach wraz z budową mostu.**

Zamawiający - Gmina Sośnicowice, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) – zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do SWZ z dnia 09.07.2026 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania do postępowania: Przebudowa ul. Zielonej w Sośnicowicach wraz z budową mostu.

Pytanie nr 1:

W celu wykonania prawidłowego projektu mikropali iniekcyjnych, prosimy o podanie nośności obliczeniowej mikropala (bądź ewentualnych momentów zginających, które powinien przenieść pojedynczy mikropal) lub o podanie podstawowych parametrów pali (długość, średnica, zbrojenie).

Odpowiedź:

W dokumentacji przewidziano, że opracowanie projektu technologicznego posadowienia na mikropalach należy do obowiązków Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający nie określa parametrów pojedynczych mikropali (nośności obliczeniowej, długości, średnicy, zbrojenia ani liczby mikropali), pozostawiając ich dobór Wykonawcy na podstawie przyjętej technologii oraz obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Całkowite, maksymalne, obliczeniowe obciążenie pionowe przekazywane na fundament wynosi ok. 6000 kN.

Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązanie powinno zapewnić bezpieczne przeniesienie wszystkich oddziaływań wynikających z konstrukcji obiektu, z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych oraz wymagań obowiązujących norm.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

BURMISTRZ
Bernard Wilczek

