

DECYZJA Nr 1/2026
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 - dalej Kpa),
- art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 82 ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 z późn. zm. -dalej OOŚ)
- § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA reprezentowaną przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. oraz biorąc pod uwagę opinie:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach- opinia sanitarna znak NS-NZ.9022.3.54.2026 z dnia 25.08.2026r.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - postanowienie znak WOOŚ.4220.381.2026.MP.1 z dnia 18.08.2026r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Gliwicach opinia znak CG.ZZŚ.4130.137.2026.TM z dnia 04.09.2026r.

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci.
- II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. W przypadku stwierdzenia obecności w miejscu realizacji przedsięwzięcia inwazyjnych gatunków roślin innych niż: inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii oraz inwazyjne gatunki obce, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii:
 - a) rośliny należy usunąć metodą mechaniczną – wyrwać albo wykosić ręcznie lub ściąć części nadziemne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator), a części podziemne wykopać. Usunięcie roślin przeprowadzić w połowie maja, połowie lipca oraz połowie września,
 - b) odzież roboczą oraz wykorzystane narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po usunięciu roślin,
 - c) usunięte rośliny, glebę zanieczyszczoną nasionami lub innymi częściami roślin, z których rośliny te mogą się rozmnożyć oraz pozostałości z oczyszczania odzieży roboczej i narzędzi należy niezwłocznie umieścić w szczelnych workach lub pojemnikach i traktować jako odpad przeznaczony do unieszkodliwienia, Usunięte drzewa oraz krzewy pozbawione nasion oraz innych części, z których rośliny te mogą się rozmnożyć, można magazynować w miejscu ich usunięcia do czasu przekazania do dalszego postępowania.
 2. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszystkich pracowników należy przeszkolić i poinformować o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy zwierząt oraz z zakresu ogólnych zasad ochrony przyrody obowiązujących także podczas

- realizacji prac budowlanych,
- b) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
 - c) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.
3. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
 4. Ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni.
 5. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
 6. Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;
 7. O ile zajdzie taka konieczność, naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia.
 8. W przypadku konieczności zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego pod transformatorami znajdować się powinny szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować co najmniej 100 % oleju.
- III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 31.07.2026r. (uzupełnionym w dniu 07.08.2026r.) pełnomocnik TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie wystąpił do Burmistrza Sośnicowic o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

„1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Z informacji zawartych w załączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, że realizacja lub funkcjonowanie przedsięwzięcia powodować będzie przekroczenie standardów jakości środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nie wprowadzi też ograniczenia w zagospodarowaniu innych nieruchomości. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ na podstawie dokumentów złożonych w oparciu o art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a ustalono strony postępowania. Stroną niniejszego postępowania jest wnioskodawca oraz każdy podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości

znajdujących się na terenie realizacji przedsięwzięcia oraz obszaru znajdującego się w odległości 100m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Treść art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Sośnicowice, tym samym organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji będzie Burmistrz Sośnicowic.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ, Burmistrz Sośnicowic na wniosek pełnomocnika TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA wraz z uzupełnieniem wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci.

Organ poinformował o tym Strony postępowania. Burmistrz Sośnicowic stosując zasadę wyrażoną w art. 10 §1 Kpa, w/w zawiadomieniem umożliwił Stronom czynny udział w całym postępowaniu na każdym jego etapie oraz poinformował o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Ponieważ ustalona liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10 w związku z powyższym organ zastosował art. 74 ust.3 ustawy OOŚ, w którym mowa, że jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu. Potwierdzenia doręczeń pism oraz obwieszczenia z potwierdzeniem terminów ich wywieszenia znajdują się w aktach sprawy.

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie zostało umieszczone w BIP Gminy Sośnicowice w dniu 11.08.2026r. oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośnicowice w dniu 11.08.2026r. na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOŚ konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozpatruje się dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Przedsięwzięcia te zostały wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).

W przedmiotowym rozporządzeniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczono m.in.: napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 - § 3 ust. 1 pkt 7 cytowanego rozporządzenia.

W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, Burmistrz Sośnicowic wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - pismem znak: RGG.6220.4.2026 z dnia 12.08.2026r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach - pismem znak: RGG.6220.4.2026 z dnia 12.08.2026r.,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pismem znak: RGG.6220.4.2026 z dnia 12.08.2026r.

Zawiadomieniem znak: RGG.6220.4.2026 z dnia 12.08.2026r. tut. Organ poinformował Strony postępowania o zwróceniu się do ww. Organów o wydaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie zostało umieszczone w BIP Gminy Sośnicowice w dniu 12.08.2026r. oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach w dniu 12.08.2026r. na okres 14 dni.

W dniu 18.08.2026r. wpłynęło do tut. Urzędu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Katowicach z dnia 18.08.2026r. zn. WOOS.4220.381.2026.MP.1 wyrażające opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci.

W dniu 28.08.2026r. wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach zn. NS-NZ.9022.3.54.2026 z dnia 25.08.2026 wyrażająca opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, stanowiąca że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci.

Dnia 04.09.2026r. wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zn. CG.ZZŚ.4130.137.2026.TM z dnia 04.09.2026r. że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem warunków tej realizacji.

Zawiadomieniem znak: RGG.6220.4.2026 z dnia 08.09.2026r. tut. Organ poinformował Strony postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego.

Ponieważ ustalona liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10 w związku z powyższym organ stosownie do brzmienia art. 74 ust.3 ustawy OOŚ, stosował art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie zostało umieszczone w BIP Gminy Sośnicowice w dniu 08.09.2026r. oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach na okres 14 dni.

W przewidzianym prawem terminie 7 dni od dnia dokonania doręczenia pism oraz poprzez obwieszczenie Strony nie skorzystały z uprawnienia wynikającego z treści art. 10 Kpa. Żadna ze Stron prowadzonego postępowania nie wniosła uwag do zebranego materiału dowodowego.

Burmistrz Sośnicowic przy wydawaniu niniejszej decyzji, po uwzględnieniu obowiązujących przepisów, opierał się na ww. opiniach organów współdziałających, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 ustawy OOŚ oraz na informacjach zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej w lipcu 2026r. w Olsztynie.

Organ przeprowadził analizę przedsięwzięcia biorąc pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci. Włączenie stacji do systemu WN zostanie wykonane poprzez realizację odcinków linii kablowej 110 kV o długości ok. 180 m i 205 m oraz elementów niezbędnych do włączenia do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn Tor 1, tj. dwóch stanowisk słupowych krańcowych kablowych 110 kV: nr 53/1 i 54/1. W celu włączenia przedmiotowej stacji do istniejącej linii, konieczna będzie zmiana przebiegu fragmentu linii 110kV poprzez jej demontaż na odcinku 225 m i budowę napowietrznej linii WN 100kV o długości 228 m, łączącej stanowisko słupowe nr 54 z projektowanym stanowiskiem słupowym nr 54/1 oraz linii WN 110kV o długości ok. 51 m, łączącej projektowane stanowisko słupowe nr 53/1 ze stanowiskiem słupowym nr 53. Zakłada się również możliwość wykonania łącznika pomiędzy projektowanymi słupami nr 53/1 i 54/1 w postaci linii napowietrznej WN 110 kV o długości ok. 45 m. Przewiduje się także wymianę dwóch słupów: istniejącego stanowiska słupowego D2 PS nr 53 na stanowisko słupowe oporowe-krańcowe 110 kV oraz istniejącego stanowiska słupowego D2 P nr 54 do wymiany na proj. stanowisko słupowe odporowo - narożne 110kV. Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna GPZ

„Sośnicowice” zlokalizowana zostanie na działce nr 3128/96 obręb 0007 Sośnicowice, gmina Sośnicowice, powiat gliwicki, której powierzchnia wynosi 0,3754 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów teren przeznaczony pod lokalizację przedmiotowej stacji obejmuje grunty orne, pastwiska oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Projektowane przyłączenia planowanego GPZ do istniejących linii WN za pomocą projektowanych linii napowietrznych realizowane będą na części następujących działek: 2763/95, 2764/95, 1258/85, 1256/84 oraz 1254/82 obręb 0007 Sośnicowice.

- b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,**

Oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji będą miały charakter lokalny, mieszczący się w granicach przedsięwzięcia. W związku z tym nie należy spodziewać się wystąpienia znaczących uciążliwości, które mogłyby prowadzić do kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Zgodnie z danymi dostępnymi w Bazie OOŚ (<http://bazaoos.gdos.gov.pl>), w dniu 23.08.2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Sośnicowic znak: RGG.6220.1.2021.IS o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”. Powyższa droga zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić równocześnie z realizacją ww. inwestycji drogowej. Dojdzie wówczas do kumulacji oddziaływań emisji hałasu do środowiska oraz gazów i pyłów do powietrza. Niemniej jednak biorąc pod uwagę skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz lokalizację drogi powiatowej nr 2916S, stwierdza się, iż dla mieszkańców bardziej odczuwalny może być hałas podczas przebudowy ww. odcinka drogi w pobliżu zabudowy mieszkalnej, aniżeli hałas powodowany podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia. Nie przewiduje się, aby realizacja przedmiotowej inwestycji miała znaczący udział (emisja skumulowana) w emisji hałasu do środowiska w czasie przebudowy ww. drogi. Analogicznie, emisja zanieczyszczeń do powietrza powstała w wyniku prac budowlanych przedmiotowej stacji elektroenergetycznej będzie stanowiła niewielki udział w emisji skumulowanej, w stosunku do emisji wynikającej z przebudowy ww. drogi. Ponadto, tak jak wspomniano powyżej, oddziaływania te będą czasowe o lokalnym zasięgu i ustąpią po zakończeniu etapu realizacji.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:**

Teren mający być wykorzystany do posadowienia nowych słupów energetycznych i przebudowy już istniejących to tereny polne o ograniczonym składzie florystycznym. Dominują tu uprawy zbożowe. Jedynie w części brzeżnej rosną tu nieliczne gatunki roślin zielnych takich jak: Koniczyna biała (*Trifolium repens*), Mniszek lekarski (*Taraxacum officinale*), Babka wielka (*Plantago major*), Nawłóć kanadyjska (*Solidago canadensis*), Szczaw polny (*Rumex acetosella*), Trawy (*Graminae*). W związku z tym nie przewiduje się konfliktu z elementami przyrodniczymi a jedynie utrudnienia wynikające z normalnych działań związanych z posadowieniem nowych obiektów o charakterze antropogenicznym.

Na etapie realizacji woda wykorzystywana będzie na potrzeby bytowe pracowników biorących udział w pracach budowlanych. Przewiduje się ustawienie tymczasowego zaplecza socjalno-bytowego. Woda do picia dla pracowników pochodziła będzie z gminnej sieci wodociągowej.

Na etapie eksploatacji projektowany budynek stacji elektroenergetycznej będzie wyposażony w przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne. Woda na terenie stacji będzie wykorzystywana na cele socjalno-bytowe osób, wykonujących okresowe kontrole techniczne lub konserwacyjne.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości:
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery**

Etap realizacji

Nie przewiduje się ponadnormatywnych emisji do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia. Emisja związana będzie głównie z pracami demontażowymi, budowlanymi i montażowymi, które spowodują ruch pojazdów i maszyn po terenie inwestycji. Będzie to przede wszystkim emisja (niezorganizowana) pyłów oraz substancji powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn pracujących na danym terenie.

Etap eksploatacji

Etap eksploatacji nie jest związany z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja hałasu

Etap realizacji

Emisja związana będzie z pracami budowlanymi i montażowymi. Ponadto emisję hałasu będą powodowały pojazdy poruszające się po terenie inwestycji.

Uciążliwość akustyczna dla środowiska na etapie realizacji będzie zmienna w czasie, co wynika głównie z rodzaju wykonywanych robót budowlanych. Przy prawidłowo prowadzonych pracach budowlanych oddziaływanie na klimat akustyczny będzie krótkotrwałe i nie będzie powodować trwałych zmian w środowisku. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter: bezpośredni, krótkoterminowy (w kontekście czasu trwania etapu budowy), chwilowy (związane z emisją hałasu pochodzącego z maszyn i urządzeń). Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia prac budowlano montażowych. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w czasie dnia.

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji linii elektroenergetycznej 110 kV może pojawić się nieznaczny hałas (szum akustyczny), którego źródłem jest ulot oraz wyładowania powierzchniowe na izolatorach. Zjawiska te mogą być obserwowane wyłącznie w porze nocnej jako świecąca otoczka na przewodach linii. Poziom hałasu wytwarzanego przez linie zależy od: jej konstrukcji, rodzaju zastosowanych przewodów roboczych (poziom hałasu jest wyższy przy liniach wyposażonych w przewody pojedyncze niż wyposażonych w przewody wiązkowe wykonane z przewodów segmentowych), warunków pogodowych (poziom hałasu spowodowany wzmożonymi wyładowaniami na izolatorach wzrasta w czasie złej pogody, podczas deszczu, mżawki).

Pola elektromagnetyczne

Etap realizacji

Na etapie realizacji przewiduje się wykorzystywanie elektronarzędzi, które będą źródłem pola elektromagnetycznego. Poziom emisji jest porównywalny do emisji powodowanej przez urządzenia gospodarstwa domowego. Emisja ta będzie ograniczona w czasie i nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych norm w środowisku.

Etap eksploatacji

Źródłem pól elektromagnetycznych będą m.in. transformatory, rozdzielnie elektroenergetyczne, szyny zbiorcze oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne

Napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV, włączające przedmiotową stację do istniejącej sieci elektroenergetycznej będą źródłem pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Rozkłady pól w otoczeniu linii elektroenergetycznych są zależne od konstrukcji linii, warunkującej usytuowanie znajdujących się pod napięciem przewodów w przestrzeni. Natężenia pól – elektrycznego i magnetycznego maleją szybko wraz ze wzrostem odległości od linii elektroenergetycznych. W otoczeniu prawidłowo eksploatowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV nie obserwuje się przekroczeń dopuszczalnych norm, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Gospodarka wodno-ściekowa

Etap realizacji

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki bytowe, wytwarzane przez pracowników biorących udział w pracach realizacyjnych. Pracownicy korzystać będą z przenośnych toalet, zlokalizowanych na terenie bazy zaplecza sprzętowo technicznego, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe. Zbiorniki po napełnieniu będą opróżnione, a ścieki wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Etap eksploatacji

W projektowanym budynku stacji elektroenergetycznej znajdować się będzie pomieszczenie socjalne, z którego będą mogły korzystać osoby wykonujące okresowe prace konserwacyjne. Na terenie stacji nie będzie wyznaczonego stałego miejsca pracy. Osoby uprawnione będą przebywać na terenie stacji krótkotrwale, tylko w czasie wykonywania bieżących prac konserwacyjnych. W związku z powyższym eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z niewielkim zużyciem wody na cele socjalno-bytowe oraz powstawaniem niewielkiej ilości ścieków, które będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje się budowy systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe będą bezpośrednio infiltrować w głąb przepuszczalnego podłoża, tak jak to się dzieje obecnie, zasilając tym samym wody gruntowe.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianami klimatu:

Do możliwych, chociaż występujących stosunkowo rzadko awarii można zaliczyć:

- Zerwanie przewodów – przewody dobierane są zawsze pod względem mechanicznym w taki sposób by wykluczyć możliwość ich zerwania. Dojść może do tego tylko w ekstremalnych warunkach atmosferycznych (huraganowy wiatr, wzmożone opady mokrego, szybko zamarzającego śniegu). Gdy następuje zerwanie przewodu, dochodzi do przerwy w przepływie prądu, co powoduje zadziałanie systemu zabezpieczeń i wyłączenie linii spod napięcia.
- Uszkodzenia izolatorów – prawidłowo dobrany izolator powinien zapewnić odpowiednią separację przewodów od konstrukcji słupa oraz przenieść obciążenie mechaniczne pochodzące od ciężaru przewodu. W przypadku jego pęknięcia może nastąpić opadnięcie przewodu i zwarcie doziemne, które zostaje szybko zlokalizowane przez zabezpieczenia linii i powoduje natychmiastowe jej wyłączenie. W miejscach skrzyżowań linii z innymi obiektami (np. budynkami, ciekami wodnymi) stosuje się podwójne izolatory, co uniemożliwia opadnięcie przewodu w przypadku uszkodzenia pojedynczego izolatora.
- Odształcenie lub przewrócenie słupa – Stalowe konstrukcje słupów są tak obliczane pod względem wytrzymałościowym, że możliwość ich złamania lub przewrócenia jest bardzo mała. Jedynie w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych może dojść do naruszenia stabilności konstrukcji słupa. Dlatego też obecnie przy projektowaniu konstrukcji słupów najwyższych napięć stosuje się zaostrzone wymagania wytrzymałościowe, które uniemożliwią uszkodzenie konstrukcji nawet w przypadku wystąpienia nietypowych i rzadko występujących zjawisk.

Obiekty realizowane w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną zbudowane w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z Polską Normą, przez co ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, w tym związanej ze zmianą klimatu zostanie ograniczone do minimum.

Rozwiązania planowane do zastosowania w analizowanym przedsięwzięciu nie będą powodować pogłębiania obecnych zmian klimatu, jak również nie spowodują zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na te zmiany. Ponadto planowane przedsięwzięcie będzie optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstać odpady związane z pracami demontażowymi, budowlanymi oraz montażowymi. Prace te mogą być źródłem następujących rodzajów odpadów:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 13	Odpady spawalnicze
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03	Opakowania z drewna
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 02 02	Szkło
17 02 03	Tworzywa sztuczne
17 04 05	Żelazo i stal
17 04 07	Mieszanina metali
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01

Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

W przypadku, gdy prace realizacyjne (budowlane, montażowe) wykonywane będą przez firmę zewnętrzną, wówczas zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń do sprzątania, konserwacji i napraw będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowić będzie inaczej.

Usunięte z terenu inwestycji masy ziemne należy zagospodarować na miejscu w celu wyrównania terenu, a w przypadku ich nadmiaru przekazać uprawnionym podmiotom jako odpad

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały odpady związane z zaplanowanymi, okresowymi przeglądami serwisowymi stacji elektroenergetycznej wraz z jej włączeniem do napowietrznej linii elektroenergetycznej i powiazaniami kablowymi. Prace te mogą być źródłem następujących rodzajów odpadów:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 02 03	Tworzywa sztuczne
17 04 05	Żelazo i stal
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01

Serwisowaniem i konserwacją stacji elektroenergetycznej będzie zajmować się firma zewnętrzna, zatem zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) odpady powstające podczas napraw i konserwacji urządzeń instalacji będą stanowić własność tej firmy.

Odpady nie będą magazynowane na terenie planowanej inwestycji.

g) zagrożenie dla zdrowia ludzi

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że oddziaływanie pól elektromagnetycznych planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i ograniczony głównie do terenu stacji elektroenergetycznej oraz sąsiedztwa napowietrznych linii elektroenergetycznych. Ze względu na spadek natężenia pól wraz z odległością od źródła emisji oraz odległość zabudowy mieszkaniowej, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi poza granicami przedsięwzięcia. Po zakończeniu budowy zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację będzie zobowiązany do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku przed rozpoczęciem użytkowania przedmiotowej instalacji. Wyniki tych pomiarów przekazane zostaną wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

Z uzupełnienia wniosku z dnia 07.08.2026r. wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:

- obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliskach łąkowych oraz ujściach rzek;
- obszarach wybrzeży i środowiska morskiego,
- obszarach górskich i leśnych,
- obszarach objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.,
- obszarach o dużej gęstości zaludnienia
- obszarach przyległych do jezior,
- uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Parki narodowe

Na terenie planowanej inwestycji, jak i w jej pobliżu nie występują parki narodowe.

Parki krajobrazowe

Południowy fragment projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Rezerваты przyrody

Na terenie planowanej inwestycji nie występują rezerваты przyrody. Najbliżej zlokalizowaną tego typu formą ochrony przyrody jest rezerwat Las Dąbrowa - otulina, oddalony o ok. 4,4 km w kierunku północno-wschodnim.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary chronionego krajobrazu. Najbliższą tego typu formą ochrony przyrody jest OChK Potok Solarnia, oddalony o ok. 15,9 km w kierunku południowo-wschodnim.

Natura 2000

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliższą tego typu formą ochrony przyrody jest Specjalny Obszar Ochrony (SOO) Stawy Łęczok PLH240010, oddalony o ok. 21,6 km w kierunku południowo-zachodnim.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują zespoły przyrodniczo krajobrazowe. Najbliżej zlokalizowanym jest Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Miechowska Ostoja Leśna, oddalony o ok. 22,4 km w kierunku północno-wschodnim.

Użytki ekologiczne

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują użytki ekologiczne. Najbliżej zlokalizowanym jest użytk ekologiczny o nazwie Starorzecze przy Klasztorze w Rudach, oddalony o ok. 10,3 km w kierunku południowo-zachodnim.

Pomniki przyrody

Na terenie omawianej inwestycji nie występują pomniki przyrody. Najbliższym pomnikiem przyrody jest grupa trzech drzew należących do gatunku Dąb szypułkowy (*Quercus robur*), oddalonych o ok. 0,8 km względem terenu inwestycji.

Stanowiska dokumentacyjne

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują stanowiska dokumentacyjne. Najbliżej zlokalizowanym jest stanowisko dokumentacyjne Skałka, oddalone o ok. 23,5 km w kierunku południowo-zachodnim.

Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Wody powierzchniowe

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie następującej jednolitej części wód powierzchniowych: *JCWP RW o nazwie Bierawka od Knurówki do ujścia i kodzie JCWP RW600011115899* (obszar dorzecza Odry, region wodny Górnej Odry).

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie oddalone od głównych cieków wodnych, dlatego nie przewiduje się, aby przedmiotowa inwestycja stanowiła zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych.

Wody podziemne

Analizowana inwestycja leży na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW6000143 (obszar dorzecza Odry, region wodny Górnej Odry).

Biorąc pod uwagę charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie należy stwierdzić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód podziemnych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

W obszarze potencjalnego oddziaływania występuje zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. św. Jakuba. Szacunkowa liczba ludności potencjalnie narażona na oddziaływanie wynosi ok. 40 osób.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, jego funkcjonowanie nie będzie związane z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować znaczących oddziaływań na środowisko. Projektowana stacja elektroenergetyczna 110/20 kV „Sośnicowice” wykonana zostanie jako obiekt kubaturowy, w którym umieszczone będą wszystkie niezbędne elementy stacji. Rozwiązanie to powoduje, że oddziaływania takie jak hałas oraz pola elektromagnetyczne będą ekranowane przez konstrukcję budynku. Obiekt ten nie będzie powodował uciążliwości dla środowiska, jego wpływ na środowisko będzie znikomy.

Przedmiotowe postępowanie dotyczy głównie przebudowy linii elektroenergetycznej 110 kV, gdyż to te prace kwalifikują się do obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niemniej jednak zakres prac związanych z przebudową dotyczy niewielkiego fragmentu istniejącej linii 110 kV na długości ok. 225 m. Stan po przebudowie nie ulegnie istotnym zmianom. W ramach przebudowy wykonane zostaną dwa nowe stanowiska słupowe, które połączone zostaną z istniejącą linią, w wyniku czego linia wydłuży się o ok. 3 m. Zmiany te w kontekście potencjalnego oddziaływania na środowisko są nieistotne i nie będą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Emisja pola elektromagnetycznego nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Analizując pkt. d) i e), przewiduje się, iż z uwagi na specyfikę pracy tego typu przedsięwzięć, oddziaływania wynikające z eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą stałe. Niemniej, należy mieć na uwadze, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z ponadnormatywnym oddziaływaniem na środowisko.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Zgodnie z danymi dostępnymi w Bazie OOŚ (<http://bazaoos.gdos.gov.pl>), w dniu 23.08.2021 r. została wydana decyzja Burmistrza Sośnicowic znak: RGG.6220.1.2021.IS o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice”. Powyższa droga zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić równocześnie z realizacją ww. inwestycji drogowej. Dojdzie wówczas do kumulacji oddziaływań emisji hałasu do środowiska oraz gazów i pyłów do powietrza. Niemniej jednak biorąc pod uwagę skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz lokalizację drogi powiatowej nr 2916S, stwierdza się, iż dla mieszkańców bardziej odczuwalny może być hałas podczas przebudowy ww. odcinka drogi w pobliżu zabudowy mieszkalnej, aniżeli hałas powodowany podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia. Nie przewiduje się, aby realizacja przedmiotowej inwestycji miała znaczący udział (emisja skumulowana) w emisji hałasu do środowiska w czasie przebudowy ww. drogi. Analogicznie, emisja zanieczyszczeń do powietrza powstała w wyniku prac budowlanych przedmiotowej stacji elektroenergetycznej będzie stanowiła niewielki udział w emisji skumulowanej, w stosunku do emisji wynikającej z przebudowy ww. drogi. Ponadto, tak jak wspomniano powyżej, oddziaływania te będą czasowe o lokalnym zasięgu i ustąpią po zakończeniu etapu realizacji.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Na etapie realizacji przedsięwzięcia emisje do powietrza będą pomijalnie małe. Spodziewany jest

niewielki ruch pojazdów i funkcjonowanie maszyn roboczych w krótkim przedziale czasowym. Można spodziewać się głównie emisji nieorganizowanej pyłów oraz substancji powstałych ze spalania paliw w silnikach samochodów ciężarowych oraz maszyn. Będą to emisje krótkotrwałe, nieorganizowane o lokalnym zasięgu. Z uwagi na wielkość emisji i jej specyfikę nie przewiduje się dodatkowych środków ograniczających wielkość emisji. Emisja do powietrza w tym przypadku nie będzie miała ponadnormatywnego wpływu.

Na etapie eksploatacji

Etap eksploatacji nie jest związany z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Ochrona przed hałasem

Na etapie budowy minimalizację emisji hałasu można uzyskać dzięki zastosowaniu niżej wymienionych rozwiązań:

- wykonawca prac budowlanych winien prowadzić najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac budowlanych (poszczególne etapy pracy powinny być zaplanowane; w czasie postoju pojazdów należy wyłączać silniki itp.),
- prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w czasie dnia tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
- wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

Etap eksploatacji

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie powoduje znaczącego oddziaływania na klimat akustyczny. Nie przewiduje się wdrożenia rozwiązań minimalizujących emisję hałasu.

Ograniczenie emisji odpadów

Etap realizacji

Prace budowlane i montażowe wykonywane będą przez firmę zewnętrzną, w związku z czym wytwarzane odpady będą odpadem tej firmy. Postępowanie takie jest zgodne z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą magazynowane w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadów budowlanych wynikać będzie z organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie projektu nie jest możliwe określenie dokładnego miejsca ich magazynowania. Odpady magazynowane będą zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, czyli:

- odpady niebezpieczne magazynowane będą w zamkniętych, szczelnych kontenerach zabezpieczonych przed wpływem opadów atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych;
- odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w zależności od rodzaju w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych;
- demontowane elementy słupów będą umieszczane bezpośrednio na samochody ciężarowe i wywożone do uprawnionych odbiorców,
- odpady komunalne powstające na terenie zaplecza budowy będą sukcesywnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy;
- wywożone odpady transportowane będą samochodami ciężarowymi wyposażonymi w plandeki lub samochodami wyposażonymi w kontenery hakowe.

Etap eksploatacji

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie związane z wytwarzaniem odpadów. Konserwacja i naprawy projektowanej stacji elektroenergetycznej oraz linii wykonywane będą przez firmę zewnętrzną, w związku z czym wytwarzane odpady będą odpadem tej firmy. Postępowanie takie jest zgodne z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej.

Ochrona środowiska gruntowo-wodnego

Etap realizacji

W trakcie realizacji przedsięwzięcia podejmowane będą następujące działania zmierzające do ochrony

środowiska gruntowo-wodnego:

- maszyny i sprzęt używany podczas prac budowlanych garażowany będzie na wyznaczonym do tego celu utwardzonym placu na terenie zaplecza budowy;
- stan techniczny pojazdów i urządzeń, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczeń gruntu i wód substancjami ropopochodnymi, będzie systematycznie kontrolowany;
- w sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczona gleba zostanie bezzwłocznie zebrana i przekazana uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwiania;
- plac budowy wyposażony będzie w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
- materiały budowlane będą dostarczane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem;
- materiały budowlane w zależności od rodzaju będą magazynowane:
 - na wyznaczonym miejscu terenu budowy lub
 - w kontenerach magazynowych np. materiały wrażliwe na czynniki atmosferyczne.

Etap eksploatacji

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, będą one posadowione na szczelnych tacach lub misach olejowych, zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Dodatkowo przewiduje się umieszczenie transformatorów w projektowanym budynku stacji. Teren stacji elektroenergetycznej zostanie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych.

Na podstawie art. 80 ust.2 ustawy OOS, organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośnicowice zatwierdzonym uchwałą nr V/48/2024 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 25 września 2024r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice (Dz.Urż.Woj.Śl. z dnia 23.10.2024r., poz. 6974).

Teren obejmujący planowaną inwestycję znajduje się w terenie oznaczonym 5.6RN- teren rolnictwa z zakazem zabudowy i 5.39MN-U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług.

Jednocześnie w Ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji infrastruktury technicznej tekstu planu § 43. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w media z sieci dostosowuje się do aktualnych potrzeb poprzez przebudowę lub budowę nowej sieci o średnicach odpowiadających potrzebom;

2) dopuszcza się:

a) realizację nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, a także przebudowę i rozbudowę istniejących, w tym prowadzenia sieci w kanałach zbiorczych,

b) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej, o ile nie narusza to struktury danej sieci i nie pogarsza warunków obsługi,

c) realizację inwestycji infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) z zastrzeżeniem § 39 ust. 2 pkt 9 planu w strefach technologicznych linii najwyższych napięć 400 kV i 220 kV oraz dla linii wysokich napięć 110 kV dopuszcza się lokalizację budowli związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną o maksymalnej wysokości 60,0 m.

Zakres przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 i wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci odpowiada przeznaczeniu terenu oraz zasadom zagospodarowania i użytkowania określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Realizacja przedsięwzięcia, obejmującego infrastrukturę elektroenergetyczną wraz z niezbędnymi urządzeniami i powiązaniem sieciowymi, nie narusza ustaleń planu miejscowego, w tym jego zapisów dotyczących przeznaczenia terenów, zasad zagospodarowania oraz infrastruktury technicznej.

W związku z powyższym przedsięwzięcie polegające na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 i wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci na działkach nr

3128/96, 2763/95, 2764/95, 1258/85, 1256/84, 1254/82 obręb Sośnicowice jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OOS, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek wykonania działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b lub c. Wobec powyższego, ze względu na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wyrażone w postanowieniu znak: WOOS.4220.3812026.MP.1 z dnia 18.08.2026r. oraz stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażone w opinii znak: CG.ZZS.4130.137.2026.TM z dnia 04.09.2026r., a także w celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko, organ wskazał w orzeczeniu niniejszej decyzji warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1, lit. b ustawy OOS. Orzekając w niniejszej sprawie, tut. Organ oszacował stopień wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przy wykorzystaniu wymienionych w przepisie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko kryteriów środowiskowych i informacji wynikających ze zgromadzonego w sprawie materiału. Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że przy spełnieniu warunków w niej określonych (określonych w pkt II.1 i II.2 decyzji) realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz. 335). Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na formy ochrony przyrody w tym obszar Natura 2000 utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na terenie lokalizacji inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują cenne wartości przyrodnicze, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby mieć wpływ. Oddziaływanie przedsięwzięcia dotyczyć będzie najbliższego sąsiedztwa, nie wystąpi możliwość oddziaływania transgranicznego.

Biorąc pod uwagę stanowisko organów określonych w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 OOS oraz szczegółowy opis przedsięwzięcia sporządzony w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia (lipiec 2026r.), z którego wynika, iż zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, a także charakter inwestycji, usytuowanie planowanego przedsięwzięcia oraz rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania Burmistrz Sośnicowic stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci,

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

W opisanym stanie rzeczy, należy stwierdzić, że wydanie niniejszej decyzji jest uzasadnione i należało orzec jak na wstępie. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOS charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Sośnicowic, w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 129 § 1 i 2 Kpa).
2. Na podstawie art. 127a § 1 Kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W oparciu o 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Art. 130 §4 Kpa, stanowi „decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania”.

4. W oparciu o art. 86 ustawy OOS, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
- 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji,
 - 2) wydający decyzje, o której mowa w art. 72 ust.1,
 - 3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a.
5. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy OOS decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy OOS złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.



z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Grzegorz Nowak
Grzegorz Nowak

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA przez pełnomocnika
2. Strony postępowania obwieszczeniem
3. Kopia a/a

Do wiadomości (zgodnie z art. 74 ust.4 ustawy OOS):

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
e-Doręczenie AE:PL-50844-78007-IRSIV-24
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
e-Doręczenie AE:PL-26493-58203-EAJVB-24
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
e-Doręczenie AE:PL-41992-51872-AJEDJ-22

Pobrano opłatę skarbową zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.) – opłatę w kwocie 205 zł uiszczono dnia 31.07.2026r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
polegającego na budowie nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz
z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych
SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice” wraz z włączeniem do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1 oraz z wykonaniem powiązań kablowych SN w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy stacji i sieci.

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się:

- budowę budynku stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Sośnicowice”,
- budowę dróg wewnętrznych, ogrodzenia oraz infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, itp.),
- włączenie nowej stacji 110/20 kV Sośnicowice do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn 1. Włączenie stacji do systemu WN zostanie wykonane poprzez realizację odcinków linii kablowej 110 kV o długości ok. 180 m i 205 m oraz elementów niezbędnych do włączenia do linii 110 kV relacji Sośnica – Kędzierzyn Tor 1, tj. dwóch stanowisk słupowych krańcowych kablowych 110 kV: nr 53/1 i 54/1. W celu włączenia przedmiotowej stacji do istniejącej linii, konieczna będzie zmiana przebiegu fragmentu linii 110kV poprzez jej demontaż na odcinku 225 m i budowę napowietrznej linii WN 100kV o długości 228 m, łączącej stanowisko słupowe nr 54 z projektowanym stanowiskiem słupowym nr 54/1 oraz linii WN 110kV o długości ok. 51 m, łączącej projektowane stanowisko słupowe nr 53/1 ze stanowiskiem słupowym nr 53. Zakłada się również możliwość wykonania łącznika pomiędzy projektowanymi słupami nr 53/1 i 54/1 w postaci linii napowietrznej WN 110 kV o długości ok. 45 m. Przewiduje się także wymianę dwóch słupów: istniejącego stanowiska słupowego D2 PS nr 53 na stanowisko słupowe oporowe-krańcowe 110 kV oraz istniejącego stanowiska słupowego D2 P nr 54 do wymiany na proj. stanowisko słupowe odporowo - narożne 110kV.

- włączenie nowej stacji 110/20 kV Sośnicowice do istniejącej sieci SN poprzez realizację połączeń kablowych.

Włączenie stacji do sieci SN zostanie wykonane poprzez realizację połączeń kablowych do wskazanych kierunków powiązań, zgodnie z docelową konfiguracją sieci. Przewiduje się wykonanie czterech linii kablowych łączących projektowany budynek GPZ z:

- istniejącymi liniami kablowymi SN 20kV relacji GLGG235-GLG3230 – w tym celu wykonane zostaną dwie linie kablowe SN 20kV o długości 134 m i 137 m, które zostaną połączone z ww. linią za pomocą muf kablowych SN 20 kV;
- istniejącą linią kablową SN 20kV, pomiędzy GLG3212 i GLGG313 – w tym celu przewiduje się demontaż fragmentu linii kablowej SN20kV oraz budowę linii kablowej SN20kV o długości ok. 681 m, która zostanie połączona z istniejącą linią za pomocą muf kablowych SN20 kV;
- słupem nr GLG3179 - w tym celu przewiduje się demontaż słupa nr GLG3212 i linii napowietrznej SN 20kV na odcinku GLG3212 - GLG3179 oraz wymianę słupa linii nr GLG3179 na krańcowy, do którego podłączona zostanie projektowana linia kablowa o długości ok. 1186 m.

Celem budowy przedmiotowej stacji elektroenergetycznej jest poprawa warunków zasilania i pracy sieci dystrybucyjnej poprzez budowę nowego węzła 110/20 kV oraz wykonanie powiązań liniowych WN i SN.

Przedmiotowa stacja elektroenergetyczna GPZ „Sośnicowice” zlokalizowana zostanie na działce nr 3128/96 obręb 0007 Sośnicowice, gmina Sośnicowice, powiat gliwicki, której powierzchnia wynosi 0,3754 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów teren przeznaczony pod lokalizację przedmiotowej stacji obejmuje grunty orne, pastwiska oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Projektowane przyłączenia planowanego GPZ do istniejących linii WN za pomocą projektowanych linii napowietrznych realizowane będą na części następujących działek: 2763/95, 2764/95, 1258/85, 1256/84 oraz 1254/82 obręb 0007 Sośnicowice.

W ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przyjęto rozwiązania chroniące środowisko zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko ani zagrożenia dla zdrowia ludzi przy zachowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych przewidzianych przez inwestora.