



**ZP/4/2013**

**Nr korespondencji: 2222 /2013**

**Odpowiedź na pytanie wykonawcy**

dot:

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/4/2013 na budowę oświetlenia przy ul. Kuźniczka w Sosnowicach

Zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych – przekazujemy Państwu pytanie wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tego wyjaśnienia przy sporządzaniu oferty przetargowej.

**Pytanie :**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych w wykonaniu opisanym w dokumentacji, na kompozytowe słupy oświetleniowe wzmocnione włóknem szklanym. Zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany projektowanych słupów na słupy kompozytowe.**

Słupy kompozytowe linii napowietrznych mają zastosowanie jedynie jako słupy przelotowe, natomiast w pozostałych przypadkach należy stosować słupy betonowe. W celu utrzymania jednolitego charakteru ulicy należy stosować słupy przewidziane w dokumentacji technicznej.

Następnym istotnym elementem w realizacji tego zamówienia jest to, iż zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oprócz oświetlenia ulicznego na wyznaczonych słupach zawieszona będzie również sieć teletechniczna. Zamiana słupów betonowych na kompozytowe skutkowałaby koniecznością poczynienia dodatkowych uzgodnień w tym zakresie z właścicielem sieci teletechnicznej oraz wykonanie obliczeń wytrzymałościowych.

Kopie:

a/a

BURMISTRZ

  
Marcin Stronczek