

ZP/11/2013
RG.2711.11.2013

Odpowiedź na pytania Oferentów
w przetargu nieograniczonym na: „Budowę Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego
i Biblioteki w Sośnicowicach”
z dnia 03.07.2013r.:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Sośnicowic jako Zamawiający udziela Oferentom wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o weryfikację istotnych niezgodności, dot. długości oraz przekrojów kabli YKY, dla przykładu:

- Zasilanie RG wg obliczeń oraz wg samego opisu zasilania w pliku opis PW powinno być wykonane kablem YKY 5x95mm² o długości l=100m

- W zestawieniu materiałów dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pliku STWIOR_elektryczne największy występujący przekrój kabla YKY to YKY 4x95mm². Na schemacie ideowym zasilania ze złącza również występuje przekrój 4x95mm²

- W pomocniczym przedmiarze robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych, dla KNNR-u zawierającego układanie kabla o największej masie 5,5kg/m (przypuszczalnie chodzi o kabel YKY 5x95mm²) podana ilość do ułożenia to 30metrów.

Pytanie 1 brzmi: Jaki przekrój oraz jaką ilość kabla YKY należy zastosować do zasilania RG?

Odpowiedź:

Należy zastosować kabel YKY 5x95mm² lub 4x95mm² z bednarką 25x4

Pytanie nr 2:

Jakie ilości pozostałych kabli YKY przyjąć do wyceny - z przedmiaru dopasowując wagę/m do przekrojów, z obliczeń w PW, czy oszacować na podstawie rzutów budynków?

Odpowiedź:

Ilości pozostałych kabli YKY przyjąć do wyceny na podstawie rzutów budynków

Pytanie nr 3:

W celu sporządzenia rzetelnej oferty prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów elektrycznych z podaniem ich ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający umieścił zestawienie materiałów elektrycznych na swojej stronie internetowej w <http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/zp-11-slash-2013>

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie dokładniejszej specyfikacji słupów i słupków oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź:

Opis lamp zewnętrznych znajduje się w opisie w dokumentacji architektonicznej.



Pytanie nr 5:

Czy istnieje możliwość otrzymania podczas wizji lokalnej kompletu dokumentacji na płycie CD lub zgrania jej na pamięć przenośną?

Odpowiedź:

Tak, w terminie wcześniej uzgodnionym

Pytanie nr 6:

W związku z błędami w niektórych plikach projektu wykonawczego (szczególnie architektury), uniemożliwiającymi ich otwarcie zwracamy się z prośbą o skontrolowanie i udostępnienie plików, abyśmy mogli poprawnie wycenić inwestycję.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał wymiany błędnych plików.

Pytanie nr 7:


Prosimy o ponowne zawieszenie pliku PW Architektura PDF cz.I ponieważ występuje problem z otwarciem rysunków rzutów – kolorystyka ścian.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał wymiany błędnych plików.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia na zapytania Oferentów są wiążące i obowiązują w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania Oferentów zamieszczono również na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod adresem: [http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-r./](http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-r/)

BURMISTRZ

Marcin Stronczek

