

ZP/11/2013

RGG.2711.11.2013

**Odpowiedź na pytania Oferentów
w przetargu nieograniczonym na: „Budowę Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego
i Biblioteki w Sośnicowicach”
z dnia 08.07.2013r.:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Sośnicowic jako Zamawiający udziela Oferentom wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

W zestawieniu okien PCW O1÷O5 górne części tychże okien opisane są jako uchylno-rozwiernie z siłownikiem ręcznym. Jak rozumiemy chodzi o naświetla z przeniesieniem napędu np. na wysokość parapetu. W takim przypadku nie da się uzyskać funkcji UR tylko i wyłącznie U. Jakie rozwiązanie należy przyjąć?

Odpowiedź:

Proszę o przyjęcie rozwiązania z siłownikami ręcznymi i funkcją otwierania okna U.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem szczegółowym projekt architektoniczny występują przesłony okienne. Proszę o informację czy w/w przesłony okienne należy ująć w kosztorysie. Jeżeli tak, proszę o podanie ilości obmiarowej przesłon – rolet tkaninowych.

Odpowiedź:

Rolety materiałowe, opisane w projekcie architektonicznym, należy zastosować we wszystkich pomieszczeniach (na parterze i piętrze) z wyłączeniem ciągów komunikacyjnych i wejściowych zgodnie z wymiarami okien podanymi w zestawieniu.

Pytanie nr 3:

Prosimy o załączenie do SIWZ dla w/w przetargu – dokładnych parametrów wyposażenia np. regałów do biblioteki – czy drewniane czy metalowe ?

Odpowiedź:

Regały w bibliotece wg załącznika pn. „TECHNOLOGIA WYKONANIA REGAŁÓW STACJONARNYCH”.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze robót budowl. w poz. nr 155 jest dostawa i montaż ściany składanej, mobilnej o wym. 900x300 cm – 2 szt. Natomiast w opisie do projektu :

„Ścianka systemowa działowa typu WALLS , o wymiarach dł. 120cm i wysokości 158,8 cm; konstrukcja aluminiowa , wypełnienie płyta laminowaną w kolorze ANC –orzech cynamonowy; z jednej strony (na dwóch ściankach od strony stanowiska zajęć grupowych) zawieszono półki w ilości 2szt.-kolor biały; Mikomax lub inna o tych samych właściwościach 4 szt.”

Proszę o uściślenie wymiarów i ilości zaprojektowanych ścianek systemowych.

Odpowiedź:

Ściana mobilna składana o wym. 900x300 szt.1 z drzwiami szt.2 znajduje się w sali konferencyjnej, natomiast ścianki typu WALLS 120x158.8 ilość 4 szt. znajdują się w bibliotece.

Pytanie nr 5:

Proszę o informacje czy wadium dot. w/w przetargu ma być wniesione na Gminę Sośnicowice czy Urząd Miejski w Sośnicowicach?

Odpowiedź:

Wadium wnoszone jest do Gminy Sośnicowice, na konto Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach o numerze podanym w SIWZ.

Pytanie nr 6:


W załączniku wykaz osób nr 5 w kolumnie dotyczącej dysponowania osób są tylko dwie opcje tj pracownik firmy / pracownik podwykonawcy. Proszę o informacje jak należy traktować pracownika którym będziemy dysponować w trakcie realizacji zamówienia na podstawie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierowniczych, a nie będącego pracownikiem firmy ani pracownikiem podwykonawcy.

Odpowiedź:

W załączniku nr 5 w kolumnie dotyczącej dysponowania osób wymieniono jako przykład opcje: „np. pracownik firmy / pracownik podwykonawcy”. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. kolumnie należy zatem podać charakter prawny łączący Wykonawcę z osobą podejmującą obowiązki kierownicze.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia na zapytania Oferentów są wiążące i obowiązują w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania Oferentów zamieszczono również na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod adresem: [http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-r./](http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-r/)

BURMISTRZ

Marcin Stronczonek

