

– główny wyłącznik prądu

– łącznik pojedynczy p/t 10A/230V
– łącznik pojedynczy p/t 10A/230V IP44
– łącznik krzyżowy p/t 10A/230V
– łącznik świecznikowy p/t 10A/230V
– łącznik świecznikowy p/t 10A/230V IP44
– łącznik schodowy p/t 10A/230V
– łącznik schodowy p/t 10A/230V IP44
– gniazdo podwójne p/t 2x2P+Z 16A/230V DATA
– gniazdo podwójne p/t 2x2P+Z 16A/230V
– gniazdo p/t 2P+Z 16A/230V z klapką IP44
– gniazdo 3-fazowe 3P+Z+N 32A/400V

– puszka instalacyjna z zacikami, wypust ~230V lub ~400V
1 zasilanie transportera ślimakowego
2 zasilanie windy
3 zasilanie kurtyny

– rozdzielnia oddziałowa
RS1 – rozdzielnia ośrodka pomocy społecznej piętro
RS2 – rozdzielnia ośrodka pomocy społecznej piętro

AW – oznaczenie oprawy awaryjnej 2h

– oprawa ewakuacyjna z piktogramem

01 – *oprawa typu downlight 2x18W IP44 np. Beryl M22 2x18W prod. ALC*
02 – *oprawa typu downlight 2x18W np. Beryl M22 2x18W prod. ALC*
03 – *oprawa do zabudowy 4x14 T5 IP65 np. Agat Clean prod. ALC*
04 – *oprawa pośrednia do zabudowy 2x55W TC-L np. Agat POS prod. ALC*
05 – *oprawa wiszące 3x24W TCL np. Rubin O prod. ALC*
06 – *oprawa do zabudowy 1x54W T5 np. X-Line GK PPAR prod. ALC*
07 – *oprawa nt 2x36W mleczna np. Meteor prod. ALC*
P2 – *oprawa halogenowa do wbudowania w sufit gk, 50W;*
08 – *oprawa do zabudowy 4x14 T5 np. Agat T5 RO prod. ALC*
09 – *oprawa nastropowa 2x18W plafon IP54 np. Ametyst prod. ALC*
010 – *oprawa do zabudowy 2x28 T5 np. Agat T5 RO prod. ALC*
S1 – *system szynowy, oprawy ekspozycyjne punktowe (projektory)*
Z2 – *oprawa nastropowa tupu downlight 35W HIT np. DLN prod. ALC*
Z23 – *oprawa góra-dół 1x26 TC-T np. ISIS prod. ALC*
B5 – *oprawa kinkiet 1x26 TC-T prod. ALC*

– puszka podłogowa dwustanowiskowa 4xEo+4xEd+4xRJ45
– puszka podłogowa jednostanowiskowa 2xEo+2xEd+2xRJ45

A–01...02 – *moduł 2xRJ45 kat. 6*
[A–oznaczenie panela, 01...02–oznaczenie portu w panelu]

BILANS POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ _ POZIOM PIĘTRA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

2.1	KOMUNIKACJA	GRES	34,80
2.2	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PUR	16,70
2.3	SEKRETARIAT	WYKŁ. ANTYSTAT.	13,00
2.4	POM. BIUROWE KIEROWNIKA	WYKŁ. ANTYSTAT.	19,10
2.5	POM. BIUROWE – 2 OS.	WYKŁ. ANTYSTAT.	19,40
2.6	POM. BIUROWE – KSIĘGOWOŚĆ	WYKŁ. ANTYSTAT.	14,80
2.7	POM. BIUROWE – RADCA PRAWNY	WYKŁ. ANTYSTAT.	13,00
2.8	POM. BIUROWE – PSYCHOLOG	WYKŁ. ANTYSTAT.	12,10
2.9	POM. BIUROWE – 2 OS.	WYKŁ. ANTYSTAT.	14,70
2.10	POM. BIUROWE – 4 OS.	WYKŁ. ANTYSTAT.	36,00
2.11	ARCHIWUM	WYKŁADZINA PUR	22,30
2.12	POM. SERWERA	WYKŁ.ANTYSTAT.	4,90
2.13	POM. SOCJALNE	GRES	6,60
2.14	WC DLA MĘŻCZYZN	GRES	3,60
2.15	WC DLA KOBIET	GRES	3,60
2.16	WC DLA PETENTÓW	GRES	4,00
2.17	POM.PORZĄDKOWE	GRES	4,70
2.18	SCHOWEK	GRES	1,40
2.19	KOMUNIKACJA	GRES	30,00

ŁĄCZNIE DLA POM. MOPS _ POW UŻYTK. 274,70m2

POMIESZCZENIA CZĘŚCI BIBLIOTEKI

B1.1	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PUR	11,40
B1.2	KSIĘGOZBIORY ZAMKNIĘTE	WYKŁADZINA PUR	91,50
B1.3	POM. BIUROWE	WYKŁ. ANTYSTAT.	11,10
B1.4	POM. BIUROWE	WYKŁ. ANTYS./GRES	15,00
B1.5	POM. BIUROWE	WYKŁ. ANTYSTAT.	10,60

ŁĄCZNIE DLA POM. BIBLIOTEKI NA PIĘTRZE _ POW UŻYTK. 139,60m2

	POW.UŻYTKOWA PIĘTRA		414,30m2

EN-WIP Agnieszka Pietrzykowska
ul. Łaska 21 lok.8, 98-220 Zduńska Wola,
tel./fax (43) 823 70 60,
tel. 501 032 852, 501 512 534
email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
www.en-wip.pl;
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

MRZEWA ARCHITEKCI
Robert Mrzewa
90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 61 lok.12
tel./fax. 42 256 56 57, tel. 608386767
www.mrzewaarchitekci.pl

TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNEGO W SOŚNICOWICACH				
ADRES:	44–153 Sośnicowice, ul. Szprynek działka nr 2379/72 i 2385/89				
INWESTOR:	GMINA SOŚNICOWICE 44–153 Sośnicowice, ul. Rynek 19				
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY				
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA				
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
PROJEKTANT:	mgr inż. A. Pietrzykowska		67/01/We		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Borkiewicz		L00/0767/POOE_07		
DATA:	SKALA:	DATA WYDRUKU:	REWIZJA:		NR RYS.:
06/2012	1/100	06/2012	–		E4