

Przewody odprowadzające wykonać drutem fi8 ocynkowanym
na zewnątrz elewacji lub płaskownikiem FeZn 30x4
w murze właściwym przykryte warstwą tynku pod warstwą ociepleniową

PŁASKOWNIK FeZn 25x4mm2

ZŁĄCZE KONTROLNE Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM

DRUT OCYNKOWANY fi 8mm2

ZK — ZŁĄCZE KONTROLNE W OBUDOWIE P/T

Uwaga!
W tych przypadkach, w których w dokumentacji projektowej przyjęto nazwy własne określonych produktów, dopuszcza się zastosowanie przez oferentów produktów zamiennych i ekwiwalentnych pod warunkiem, że ich właściwości techniczne nie będą gorsze w stosunku do przyjętych w projekcie, co powinna potwierdzać stosowna aprobata techniczna.

en-wip Agnieszka Pietrzykowska
ul. Łaska 21 lok.8, 98-220 Zduńska Wola,
tel./fax (43) 823 70 60,
tel. 501 032 852, 501 512 534
email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
www.enwip.pl
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

MRZEWA ARCHITEKCI
Robert Mrzewa
90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 61 lok.12
tel./fax. 42 250 58 57 tel. 608386767
www.mrzewaarchitekci.pl

TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNEGO W SOŚNICOWICACH
ADRES:	44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek działka nr 2379/72 i 2385/89
INWESTOR:	GMINA SOŚNICOWICE 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19
STADIUM:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
NAZWA RYSUNKU:	RZUT DACHU
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT:	mgr inż. A. Pietrzykowska 67/01/We.
OPRACOWAŁ(A):	mgr inż. P. Borkiewicz LOD/0767/POOE/07

DATA:	SKALA:	DATA WYDRUKU:	REWIZJA:	NR RYS.:
07/2012	1/100	07/2012	–	E5