

Sośnicowice, 04.11.2013r.

**MIESZKAŃCY
GMINY SOŚNICOWICE**

W związku z awarią automatyki na stacji uzdatniania wody w Sośnicowicach w sieci zasilającej: Sośnicowice, Trachy i Bargłówkę w dniu 02.11.2013r., nastąpiło zabarwienie wody rozcieńczonym roztworem nadmanganianu potasu. Nadmanganian potasu wykorzystywany jest do wytrącania nadmiernej ilości manganu w wodzie. W w/w dniu z nieznanymi nam jeszcze powodów nie został należycie wypłukany- przed podaniem w sieć wody- jeden ze zbiorników uzdatniających a urządzenie sterujące skierowało do niego wodę. Należy podkreślić, że niewielka ilość nadmanganianu potasu bardzo intensywnie barwi wodę ciągle się rozcieńczając. Tym samym proces jego usunięcia z sieci jest bardzo czasochłonny i długotrwały. Niezwłocznie po stwierdzeniu awarii pracownicy zakładu w bardzo wielu punktach odpuszczali wodę, aż do uzyskania czystej wody. W obecnej chwili automatyczne dozowanie zostało wyłączone i oczekujemy na przybycie serwisu. Innym problemem jest to, że nie zadziałał właściwie system informacji. Wszyscy skupiliśmy się na usunięciu awarii, jakby zapominając o tym.

Jestem przekonany, że taka sytuacja się nie powtórzy. Mam świadomość, że utrudniło to mieszkańcom normalne funkcjonowanie, za co serdecznie przepraszam.

Z poważaniem:

Dyrektor ZGKiM Sośnicowice
Henryk Sawczuk