

Uwaga:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenie w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właściciela
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wyklucza się, istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Profil podłużny rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym
4. Niwelety terenu projektowanego należy wykonać wg. projektu drogowego
5. W razie zbyt małej warstwy przykrycia (min.1m), rurociągi należy zabezpieczyć przed przemarzaniem warstwami filtracyjnymi gruntu w kolejności po 20 cm: piasek, żwirek, żużel

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SIP. Z O.O.	ul. Sulechowskiego 40, 41-100 SIEMIANOWICE SL., tel./fax (32) 229-47-09 biuro@sip-sosnowiec.pl www.sosnowiec.pl
Projektowa branża sanitarna: mgr inż. Janusz Bartosz upr. bud. nr 281/01	Podpis:
Opracował: inż. Katarzyna Słomka	Podpis:
Opracował: mgr inż. Daria Młota	Podpis:

Inwestor: GMINA SOŚNICOWICE

Inwestycja: Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych położonych w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej

Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PRZYŁĄCZA

Skala:	Data:	Nr zlecenia:	Nr rysunku:
1:100/500	02.2006	1-016-K	05