

Uwaga:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenie w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właściciela
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wyklucza się, istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Profil podłużny rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
4. Rurociąg układać w wykopie wąskoprzestrzennym z pełnym ubezpieczeniem.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SP. Z O.O.
ul. Świętokrzyskiego 65
43-190 MIKOŁOWSKA SL.
(32) 224-39-39
(32) 229-47-69
biuro@in-san.pl
www.in-san.pl

Inwestor:	GMINA SOŚNICOWICE
Inwestycja:	Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych położonych w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej
Projektował: mgr inż. Janusz Bartosz upr. bud. nr 281/01	Podpis:
Opracował: inż. Katarzyna Słomka	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Renata Schreck upr. bud. nr 573/01	Podpis:
Rodzaj opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
Skala: 1:100/500	Data: 02.2006
Nr zlecenia: 1-016-K	Nr rysunku: 03