

UWAGI

1. Wszystkie studzienki umieszalne PVC DN315 z osadnikiem min.30 cm, zwieńczone stożkiem betonowym i pokrywą betonową.
2. Studzienka ST1 DN600 wykonać z PP jako osadnikową i zwieńczyć włazem żeliwym typu ciężkiego.
3. Pokrywy włazów projektowanych studzienek w pasie bobika umieścić pod podziomem terenu.
4. Włączenia rur do studzienek wykonać jako systemowe danego producenta.
5. Zastosowac rury dwuwarstwowe w otulinie z włókna syntetycznego.
6. Zamontowac na ogrodzeniu tablice informujące o lokalizacji istniejących studzienek.
7. Spądy wykonać ze spadkiem 3‰ w kierunku zbiornika i zasięgać.
8. Zbiornik wykonac ze spadkiem 4‰.
9. Zagłębienie sączków dopasować do zagł. zbiornika i zasięgać.
10. Zastosowac podsypke wyrównującą 5cm i obsypke 0,2-0,25cm z piasku, żwiru,żwiru grubego o max. kr. ziarn. 32mm.

	Wykonujący	Projektant	Sprawdzający
Data		03.2009	
Nr uprawnień		236/10	216/94
Podpis			
Projektant	mgr inż. Marzena Tabor	mgr inż. Sebastian Gojek	mgr inż. Witold Sikora

Firma: PPW

Inwestor: Gmina GOWORZNICE

Temat: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO DRLA 2012 W GOWORZNICACH PRZY UL. PAŁACOWEJ

Skala: 1:100/1000

Część projektu: SANITARNA

Rysunek: PROFIL PODŁUŻNY PRZEZ SĄCZKI DRENAŻOWE CZ.I

P.U.W. "MARBO" Głinsko

Zamówienie / numer: 2/2009/04