

UWAGI

1. Wszystkie studzienki uniwersalne PVC DN315 z osadnikiem min.30 cm, zwieńczone stożkiem betonowym i pokrywa betonową.
2. Studzienki ST1 DN600 wykonać z PP jako osadnikowej i zwieńczyć włazem żeliwnym typu ciężkiego.
3. Pokrywy włazów projektowanych studzienek w pasie bolska umieścić pod poziomem terenu.
4. Włączenia rur do studzienek wykonać jako systemowe danego producenta.
5. Zastosowac rury drenażowe w obulinie z włókna syntetycznego.
6. Zamontować na ogrodzeniu tablicę informującą o lokalizacji istniejących studzienek.
7. Spięcił wykonać ze spadkiem 3‰ w kierunku zbieracza i zasilającl.
8. Zbieracz wykonać ze spadkiem 4‰.
9. Zagłębienie sączków dopasować do zagł. zbieracza i zasilającl.
10. Zastosować podsypkę wyrównującą Sort I otsypkę 0,2-0,25cm z piasku, żwiru,żwiru grubego o max. śr. zast. 32mm.

	Wykonujący	Projektant	Sprawdzający
Data		10.2009	
Nr. uprawnień		346/10	10/94
Imię i nazwisko	mgr inż. Marzena Tabor	mgr inż. Sebastian Gojek	mgr inż. Witold Sikora
Faza	Inwestor: Gmina GOŁDAPOWO		
PTBW	Temat: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO DRUK 2012 W GOŁDAPOWIE PRZY UL. RACIBORSKIEJ		
Skala 1:100/1:1000	Część: SANITARNA		
	Tytuł: PROFIL PODŁUŻNY PRZEZ SĄCZKI GRENIĄCE DZ.8		

P.U.W. "MARBO" Gniezno

Podlegnie rysunku

Numer rysunku 2/2009/05