

UWAGI

I. Dotyczy wszystkich studzienek:

1. Wszystkie studzienki uwiesiwane PVC DN315 z osadnikiem min.30 cm, zwieńczone stożkiem betonowym i pokrywa betonową.
2. Studzienke ST1 DN600 wykonać z PP jako osadnikowa i zwieńczyć włazem żeliwym typu ciężkiego.
2. Pokrywy włazów projektowanych studzienek w pasie bolska umieścić pod poziomem terenu.
3. Włączenia rur do studzienek wykonać jako systemowe danego producenta.
4. Zamontować na ogrodzeniu tablice informująca o lokalizacji istniejących studzienek.
5. Spadki wykonać ze spadkiem 3‰ w kierunku zbieracza i zasilając.
6. Zbieracz wykonac ze spadkiem 4‰.
7. Zastosować podsypke wyrównującą 5cm oraz obsypke 0,2-0,25 cm z piasku, żwiru,żwiru grubego o max średnicy zastępczej 32mm dla rur drenażowych, dla PVC zastosować podsypke i obsypke 30cm.

	Wykonujący	Projektant	Sprawdzający
Data		03.2009	
Nr uprawnień		338/02	518/94
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. Marzena Tabol	mgr inż. Sebastian Gajek	mgr inż. Witold Sikora

Fazy: PBW

Skala: 1:100/1:500

Inwestor: GMINA GOŁDAP/OSiR

Temat: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W SOŁDAWCACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ

Część: SANITARNA

Nazwa rys.: PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU GŁÓWNEGO

P.U.W. "MARBO" Gliwice

Zastępuje rysunek

Numer rysunku: 2/2009/03