

ZP/12/2009

Wszyscy oferenci

dot: przetargu nieograniczonego ZP/12/2009 na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012 w Sośnicowicach

Burmistrz Sośnicowic, jako Zamawiający w imieniu Gminy Sośnicowice, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Sośnicowicach" informuje, iż w dniu 18.05.2009r. wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:

W nawiązaniu do zmiany SIWZ z dnia 14.05.2009r. prosimy o skorygowanie informacji na temat wytycznych dotyczących sztucznej trawy.

Mianowicie Ministerstwo Sportu określił warianty nawierzchni syntetycznych i wymagania formalne jakie te nawierzchnie mają spełniać:

Wariant II wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z *badaniem laboratorium* np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy min. 97.000 włókien/m²

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobaty technicznej ITB

lub rekomendacja techniczna ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Natomiast w Państwa odpowiedzi istnieje zapis "**w rozdziale 1** (opis przedmiotu zamówienia),**punkt 2 ppkt. 2.1** otrzymuje brzmienie „*wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej o grubości 10 mm ,zgodnie z rozwiązaniami projektowymi zawartymi w dokumentacji projektowej jako załączniku nr 2 do SIWZ i SST jako załączniku nr 2 do SIWZ*".

Wobec powyższego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu, które w żaden sposób nie określa grubości maty, natomiast trawa wraz z matą musi spełniać wymagania badania np. Labosport.

Proszę o skorygowanie zapisu zgodnie z powołanymi przez Państwa wytycznymi Ministerstwa Sportu dotyczącymi grubości maty, ponieważ wg tych wytycznych nie można narzucić grubości maty.

Odpowiedź:

Podane w pkt. 2 ppkt. 2.1 SIWZ wymagania dotyczące podkładu pod nawierzchnię ze sztucznej trawy o wysokości min. 40 mm zostały wprowadzone na podstawie dokumentacji projektowej i spełniają wymagania określone przez Ministerstwo Sportu.

Z poważaniem