

Sośnicowice , dnia 25.01.2010r.

ZP/30/2009

dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi proszę o wyjaśnienie:

### **Pytanie 1.**

-dotyczy odpowiedzi na pytanie Nr 13 zawarte w piśmie z dnia 19.01.2010r.– „czy dodać do kosztorysu OFERTOWEGO nie ujęte w przedmiarze pozycje dotyczące zbrojenia w elemencie 2.2. (w elemencie 2.3 ujęto w ostatniej pozycji zbrojenie!)?

**Odpowiedź 1.** Tak proszę dodać.

### **Pytanie 2.**

-dotyczy odpowiedzi na pytanie Nr 19 zawarte w piśmie z dnia 19.01.2010r.– „użycie POSYPKI do świeżego betonu” bardzo proszę o doprecyzowanie odpowiedzi.

**Odpowiedź 2.** „Posypka do świeżego betonu” to:

Wzmocnienie górnej warstwy posadzki poprzez dodanie posypki utwardzającej zapewniające posadzce lepsze parametry techniczne, zwiększając głównie jej odporność na ścieranie i ściskanie. Ponadto poprawia jej walory estetyczne oraz umożliwia zabarwienie jej wierzchniej warstwy. Powierzchniowe utwardzenie uzyskuje się poprzez posypanie płyty betonowej środkiem utwardzającym i zatarcie jej w takim momencie, aby beton i posypka wiązały w jednym czasie tworząc monolit.

### **Pytanie 3.**

Jak Zamawiający zamierza porównać oferty skoro z jednej strony narzuca w przedmiarach różną odległość odwozu ziemi a z drugiej strony w odpowiedziach sugeruje, że odległość odwozu jest „wg indywidualnej oferty Wykonawcy”?

### **Odpowiedź 3.**

Do tej kwestii Zamawiający odniósł się w odpowiedzi na pytanie nr 21 w piśmie z dnia 19.01.2010r. i stanowisko to weryfikuje w sposób następujący:

**Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy przyjmuje do wyceny technologii i odległości odwozu ziemi zamieszczone w przedmiarze, zgodnie z przyjętą w niniejszym postępowaniu formą wynagrodzenia kosztorysowego.**

### **Pytanie 4.**

Skoro tak często w odpowiedziach pojawia się zwrot „integralną częścią przedmiaru jest projekt...” proszę o odpowiedź jak Zamawiający oceni OFERTE zgodną z dokumentacją, ale różniącą się przedmiarem robót?

**Odpowiedź 4.**

Zamawiający faktycznie w odpowiedzi na kilka zapytań posłużył się zwrotem „*integralną częścią przedmiaru jest projekt*” mając na względzie to, że jeżeli wykonawca zauważył niezgodność dokumentacji z przedmiarem to powinien skorzystać z przysługującego mu prawa do zadawania pytań, aby ewentualną korektę mogli wprowadzić wszyscy oferenci.

**W przyjętej przez Zamawiającego formie wynagrodzenia kosztorysowego podstawą wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia jest przedmiar.**

**Pytanie 5.**

W przedmiarze instalacji elektrycznych poz. 1 podano „Koszt realizacji warunków przyłączenia przez ZE”, aby dokonać poprawnej wyceny prosimy o podanie kosztu przyłączenia wynikającej z umowy przyłączeniowej będącej w posiadaniu Inwestora?

**Odpowiedź 5.**

Inwestor zrealizował, w ramach zawartej umowy przyłączeniowej z firmą Vettenfall w Gliwicach, przyłącze energetyczne w związku z czym pozycja przedmiaru robót w tym zakresie ulega wykreśleniu.