

ZP/4/2010

dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację obiektów sportowych przy Szkole podstawowej w Sośnicowicach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1.

Zwracamy się z zapytaniem o określenie parametrów sztucznej trawy, jaka ma być zastosowana na boisku do piłki ręcznej.

Odpowiedź 1.

Na boisku do piłki ręcznej ma być zastosowana trawa sztuczna z włókien sztucznych w kolorze zielonym o n/w parametrach technicznych.

Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej:

- składnik włókna: 100 % polipropylen lub polietylen, źdźbła monofilowe odporne na działanie promieni słonecznych UV, min. 8000 dtex, gr. włókna min. 150 mikronów
- wysokość źdźbła ponad matę: min. 18mm
- całkowita długość włókna: min. 20 mm
- ilość włókien : min. 378 000/m²
- waga całkowita: min. 2350 g/m²
- wypełnienie piaskiem kwarcowym : ok. 24 kg/m²

W nawierzchnię sportową należy wkomponować linie boiskowe w kolorze białym w oparciu o część rysunkową projektu.

Pytanie 2.

Inwestor w opisie technicznym ppkt 1.4 podaje: powierzchnia płyty boiska do piłki ręcznej 960,81 m², powierzchnia bieżni okólnej 2725,11 m², z przedmiarów wynika, że wielkość boiska ma być 968 m² (22x44), a bieżni 551 m². Proszę podać właściwe wymiary jakie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 2.

Do wyceny należy przyjąć wartości podane w przedmiarze robót.

Pytanie 3.

Czy istnieje możliwość podania parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej jak ma być położona na powyższym obiekcie?

Odpowiedź 3.

Parametry techniczne trawy określone zostały w projekcie w punkcie 3.2.

Pytanie 4.

W związku z zamówieniem publicznym prowadzonego pod nazwą „Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach” zwracamy się z następującym pytaniem, czy Zamawiający dopuści nawierzchnię ze sztucznej trawy o następujących parametrach:

- składnik włókna: 100 polipropylen lub polietylen, źdźbła monofilowe, odporne na działanie

- promieni słonecznych UV,
- 8000 dtex, gr. włókna 120 mikronów,
- ilość włókien 338 000/m²,
- waga całkowita 1900 g/m²

Odpowiedź 4.

Zamawiający wymagane parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy dla boiska do piłki ręcznej zamieścił w odpowiedzi nr 1.

Kopie:
a/a

Z poważaniem